



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
YANGIN DOLABI VE İÇERİĞİ 6 AYLIK PERİYODİK KONTROL FORMU

Doküman Kodu: AD.FR.06

Yayın Tarihi:07/04/2025

Revizyon Tarihi:-

Revizyon Tarihi:0

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2

| YANGIN DOLABI VE İÇERİĞİ BİRİMİ | TARİH |
|---------------------------------|-------|
| | |

DURUM TESPİTİ

EVET/HAYIR

| | | |
|----|---|------|
| 1 | Yangın dolabı kapak kilidi çalışır durumda mı? | |
| 2 | Yangın tüpleri planlamaya uygun yerde bulunduruluyor mu? | |
| 3 | Söndürücünün üzerinde okunabilir kullanma talimatı var mı? | |
| 4 | Plastik emniyet klipsi ve mandal kilit pimi takılı mı? | |
| 5 | Manometre-Basınç göstergesinin ibresi yeşil alanda mı? | |
| 6 | Tüpü çalkalayınca gösterge de düşüş-yükseliş oluyor mu? | |
| 7 | Söndürücü tam dolu mu? (Elle kaldırarak veya tartarak kontrol) | |
| 8 | Söndürücüde belirgin paslanma ve hasar var mı? | |
| 9 | Söndürücünün cinsi ve kapasitesi kullanım amacına uygun mu? | |
| 10 | Hortum vanası rahatlıkla elle açılır ve kapanır durumda mı? | |
| 11 | Vanayı açınca tazyikli su akıyor mu? | |
| 12 | Boru, vana ve hortumda çatlak, kırık veya kesikten dolayı su kaçağı var mı? | |
| 13 | Hortumun ucundaki tazyik ayar vanası var ve çalışır durumda mı? | |
| 14 | Hortum makarası dönerek açılabilir durumda mı? | |
| | KONTROL EDEN | İMZA |
| | | |