



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ						DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ	MEVCUT DURUM				O	F	Ş	RD	SONUÇ
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası risk	Ablok giş merdiven halısı şişleri çıkmış durumdadır.	Merdiven halısı şişlerinin takılması gereklidir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası risk	Bahçeden derslikler giriş merdiven taşı yerinden çıkmış	Merdiven taşının yerine sabitlenmesi gereklidir	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	6	15	270	Esaslı Risk	Bahçe girişinde bulunan raylı kapının rayı düşme tehlikesi oluşturmaktadır.	Rayların düşme tehlikesi oluşturmayacak şekilde yere gömülü olması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 Gün					0
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	7	42	Olası risk	A blok ön bahçesindeki zemine direk bağlantı kalıntısı mevcuttur.	Direk kalıntısının kaldırılması gereklidir.	Elektrik Birimi Sorumlusu	25 gün					0
Bahçe	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	2	3	40	240	Esaslı Risk	B blok ön tarafında bahçede yaklaşık 3-4 metre açıkta toprak üzerinde olması	Kablonun toprak altına gömülmesi	Elektrik Birimi Sorumlusu	15 gün					0
Garaj	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	2	3	15	60	Olası risk	Drenaj kanalı üzerinde mazgal yok	Kanal üzerine mazgal eklenmelidir	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Akü Odası	Sağlık tehlikesi	Alçıpanların düşmesi sonucu yaralanma riski	İlgili birimde çalışan personel	3	1	40	120	Önemli risk	Akü odasındaki duvar alçıpanlarının rutubet veya su alması sebebiyle şişmiş olması	Akü odasındaki duvar alçıpanlarının değiştirilmesi ve içeride bulunan malzemelerin	Dekanlık	15 gün					0
Konferans Salonu	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	6	15	270	Esaslı Risk	B blok konferans salonunda bulunan merdivenin şeridi çıkmıştır ve düşmeye sebebiyet verebilir	Merdiven şeridinin yerine takılması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün					0
2.Kat Klinik	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	3	3	27	Olası risk	Klinik kapısının girişinde zemine çökme meydana gelmiştir. Düşme tehlikesi oluşturuyor.	Çökme olan yerin onarılması gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Entegre	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası risk	Zemin kat entegre giriş kapısı zemin çitması çıkmış durumda ve düşme tehlikesi oluşturuyor.	Zemin çitmasının yerine takılması gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün					0
Döner Kapı	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	6	6	15	540	Toleransı olmayan risk	Döner kapı girişinde zemine çöküntü var. Düşme riski oluşturuyor	Çöküntünün tamir edilerek giderilmesi gerekiyor	Teknik servis/İSG Uzmanı	7 Gün					0
Bahçe	Hastalık tehlikesi	Kokudan ve bakterilerden dolayı hastalanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	1	1	7	7	Önemsiz risk	Çöp konteynerları kapaksız durumdadır.	Konteynerların kapaklarının takılması gereklidir	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	15 gün					0
Bahçe	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	2	3	40	240	Esaslı Risk	Bahçede açıkta bulunan elektrik kabloları mevcuttur.	Elektrik kablolarının yere gömülmesi gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	5 gün					0
Garaj	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası Risk	Çıkış yönlendirme levhası eksiktir	Eksik olan çıkış yönlendirme levhalarının tamamlanması gereklidir	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün					0



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Garaj	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası RİSK	Acil çıkış kapısı ışıklı acil çıkış kapısıdır tabelası yok.	Acil çıkış kapısı üzerine ışıklı acil çıkış kapısıdır ibaresi yerleştirilmesi gereklidir	teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün				0	
Çamaşırhane	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Çamaşır makinesi kullanma talimatı yok.	Kullanma talimatı makine üzerine sabitlenmesi gereklidir.	Birim Sorumlusu	15 gün				0	
Çamaşırhane	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Kurutma makinesi kullanma talimatı yok.	Kullanma talimatı makine üzerine sabitlenmesi gereklidir.	Dekanlık	15 gün				0	
Klima Santrali	Arıza tehlikesi	Arıza sonucu yaralanma riski	İlgili personel	3	1	15	45	Olası Risk	Klima makinelerinin üzerinde gereksiz eşya bulunması	Gereksiz eşyaların kaldırılması gereklidir	Birim Sorumlusu	25 gün				0	
Klima Santrali	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Tesisat boruları üzerinde gerekli uyarıları yok	Gerekli uyarıların boruların üzerine yapıştırılması gereklidir	Birim Sorumlusu	15 gün				0	
Akü Odası	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	3	15	135	Önemli risk	Elektrik pano üzerlerine yazılan işaretlerin yanlış olması	Bilgisayar çıktısı olarak yapıştırılması gereklidir	Birim Sorumlusu	15 gün				0	
Garaj	Yangın tehlikesi	Yangın sonucu can ve mal kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	0.5	100	150	Önemli risk	Zeminde sigara izmaritlerine rastlanmıştır.	Gerekli önlemlerin alınması ve sigara içilmez uyarı levhalarının konulması gereklidir	Birim Sorumlusu	15 gün				0	
Kazan Dairesi	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	1	0.5	40	20	Olası Risk	Kullanım talimatları dağınık ve düzensizdir.	Düzenli bir şekilde yeniden asılması gereklidir.	Birim Sorumlusu	25 gün				0	
Merkezi Sterilizasyon	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	1	0.5	40	20	Olası Risk	Otoklav makinelerinin üzerinde makine kimlik etiketleri yok.	Makine kimlik etiketlerinin makine üzerine yapıştırılması gereklidir.	Birim Sorumlusu	25 gün				0	
Merkezi Sterilizasyon	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel	3	3	7	63	Olası Risk	Yıkama makinesinin zeminle olan temas yerinde beton kırıkları mevcuttur	Zeminle temas olan yerin krom saca kapatılması.	Birim Sorumlusu	25 gün				0	
Merkezi Sterilizasyon	Enfeksiyon tehlikesi	Enfeksiyon sonucu hastalanma riski	İlgili personel	2	2	7	28	Olası Risk	Zemin kirlidir.	Zeminin temiz tutulması gereklidir.	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	25 gün				0	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Merkezi Sterilizasyon	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	7	42	Olası Risk	Yönlendirme levhası yoktur.	Yönlendirme levhasının konulması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Merkezi Sterilizasyon	Kesme ve delme	Kesme ve delme sonucu yaralanma	ilgili personel	3	3	7	63	Olası Risk	Yıkama sepetlerinin telleri çıkmış	Yeni yıkama sepetinin tedarik edilmesi gerekir.	Satınalma sorumlusu	25 gün					0
A Blok	Çarpma veya düşme	Çarpma veya düşme sonucu yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	40	360	Esaslı Risk	Camlardaki işaretler yetersiz	İşaretlerin gerekli yerlerine yapıştırılması gereklidir.	Teknik servis/İSG Uzmanı						0
Arşiv (A blok)	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	ilgili personel	3	2	1	6	Önemsiz risk	Birim levhası silinmiş.	Birim levhasının yenilenmesi gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli					0
Çatı Katı	Yetersiz uyarı	Yetersiz uyarı sonucu düşme riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	0.5	100	150	önemli risk	Çatı kata çıkışta (görevliden başkası çıkamaz) uyarı levhası yok.	(Görevliden başkası çıkamaz) uyarı levhasının konulması gerekir.	Dekanlık						0
Çatı Katı	Yangın tehlikesi	Yangın sonucu can ve mal kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	100	300	Esaslı Risk	Çatı katta yanıcı maddeler bulunuyor	Yanıcı maddelerin bulundurulmaması gerekir	Birim Sorumlusu	Sürekli					0
Çatı Katı	Yangın tehlikesi	Yangın sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	100	300	Esaslı Risk	Çatı kata çekilen elektrik kabloları önlemleri alınmamış.	Yanmaz kablolar ile çekilmesi gerekir.	Dekanlık						0
A Blok (3.KAT)	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	1	6	Önemsiz risk	Yerleşim planlarının okunaklı değildir.	Yerleşim planlarının A3 boyutunda ve okunaklı olması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli					0
Yemekhane	Elektrik çarpması	Çarpma veya düşme sonucu yaralanma	ilgili personel	3	3	40	360	Esaslı Risk	Yemekhane yemek dağıtım tezgahının topraklanması yok	Topraklama hattının çekilmesi.	elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli					0
Derslikler	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	öğretim üyeleri ve öğrenciler	3	2	3	18	Önemsiz risk	3.Kat derslikler bölümünde ana giriş kapısının kilitli olması	Derslik isimlerinin yazılması gereklidir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli					0



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Derslikler	Oksijen yetersizliği	Oksijen yetersizliği sonucu bayılma riski	öğretim üyeleri ve öğrenciler	3	1	7	21	Olası Risk	Dersliklerde havalandırma yetersizliği	Havalandırma tesisatının ölçülerek değerlendirilmesi gerekiyor.	Dekanlık	Sürekli				0	
1 Nolu Derslikler	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm	öğretim üyeleri ve öğrenciler	3	1	40	120	Önemli risk	1 Nolu derslikte yansıtma ekranının ara	Yansıtma ekranının ara kablosunun duvara Elektrik panolarının içinin temizlenmesi ve pano kapaklarının etkili kilitli bulunması	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli				0	
Elektrik Panoları	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	ilgili personel	3	2	40	240	Esaslı Risk	3. Kat elektrik panolarının içi kirli ve pano kapakları açık ve		Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli				0	
Danışma	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	15	135	Önemli risk	3.Kat danışma biriminde danışma levhası yoktur.	Danışma levhasının asılması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	01.04.25				0	
Muayenehane	Çarpma tehlikesi	Çarpışma sonucu yaralanma veya alımsızlık	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	40	120	Önemli risk	3.Kat muayenehane giriş kapısının üzerinde	Muayenehane kapısına kolayca farkedilebilir işaret takılması gerekir.	Birim Sorumlusu	01.04.25				0	
Genel	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	2	18	Önemsiz risk	Genel olarak birim isim levhalarında harf	Harf eksiklerinin tamamlanması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	01.04.25				0	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
Acil Çıkış Kapıları	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası Risk	Acil çıkış kapısının üzerinde "Acil Çıkış" ibaresi mevcut değildir.	"Acil Çıkış" ibaresi yazılı levha asılması gerekir.	Teknik servis/SG Uzmanı	01.04.25					0	
Bağlantı Kabloları	Kopma ve çarpma tehlikesi	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	40	120	Önemli risk	Genel olarak hasta bilgilendirme ekran bağlantı kablolarının sabit olmaması.(sarkmış olması)	Bağlantı kablolarının sabitlenmesi gerekir.	Dekanlık	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk	
Ortodonti	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	ilgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Ortodonti sterilizasyon kısmına bilgisayar için uzatma kablosunun olmaması.	Bilgisayar için uzatma kablosunun çekilmesi gerekir.	Dekanlık	Sürekli					Önemsiz Risk	
Kimyasal Depo	Yetersiz hava	Yetersiz hava sonucu hastalanma riski	ilgili personel	3	2	7	42	Olası Risk	Kimyasal depo (267 nolu oda) havalandırması yetersizdir.	Havalandırma yetersizliğinin giderilmesi gerekir.	Dekanlık							Önemsiz Risk
Ortodonti	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	1	6	Önemsiz risk	3.Kat Hoca ofislerinden ana koridora açılan kapının üzerinde çıkış yazısının olmaması.	Çıkış yazısının asılması gerekir.	Dekanlık							Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Danışma	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	1	6	Önemsiz risk	Bütün danışma birimlerinde "Danışma" ibaresi eksiktir.	Bütün danışma birimlerine "Danışma" ibaresinin takılması gerekir.	Dekanlık	Her İki Ayda Bir	3	1	7	21	Olası Risk
Acil Çıkış Kapısı	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	7	42	Olası Risk	Bahçeye açılan acil çıkış kapısında "Acil Çıkış" ibaresi yoktur ve kapı tam olarak çalışmaz.	Kapının tamir edilmesi ve üzerine "Acil Çıkış" ibaresinin asılması gerekir.	Dekanlık	Sürekli	2	1	5	10	Önemsiz Risk
Elektrik Panoları	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Bütün elektrik panolarında tehlikelidir işareti eksiktir.	Bütün elektrik panolarına tehlikelidir işaretinin konulması gerekir.	elektrik Birimi Sorumlusu	01.04.25				0	
X-Ray Cihazı	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	40	240	Esaslı Risk	X-Ray cihazının bağlantı kablosu çıkmış durumdadır.	Çıkan kablounun yerine takılması gerekir.	Elektrik Birimi Sorumlusu	01.04.25				0	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
PEDODONTİ	Acil çıkış kapısının bulunmasında kargaşa olması	Acil durumlarda acil çıkış kapısının kullanılmaması	Tüm Çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	2	90	Önemli Risk	Acil çıkış kapısını gösteren yeterli levha olmaması.	Acil çıkış kapısını gösteren ışıklı veya fosforlu levhanın kapı katında bulunması	Fakülte Yönetimi	28.03.25				0	
PEDODONTİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Birimlerin bulunmasında zorluk çekilmesi.	Tüm Çalışanlar ve misafirler.	6	1	10	60	Olası Risk	Katlarda bulunan birimlerin merdiven başlarında liste halinde yazılı olmaması.	Katların isimlerinin liste halinde merdiven başlarına yazılarak birimlerin isimlerinin liste halinde merdiven başlarına yazılarak	Birim Sorumlusu	28.03.25				0	
PEDODONTİ	Aşağıya Düşme.	Ağır yaralanma ya da ölüm.	Çocuklar.	6	1	10	60	Olası Risk	Zemine yakın bulunan merdiven aydınlatma pencerelerinde düşmeyi engelleyici bariyerlerin olmaması	Merdiven boşluklarında bulunana pencerelere düşmeyi engellemek için 15-20 cm aralıklarla bariyer cubukları	Fakülte Yönetimi	28.03.25				0	
PEDODONTİ	Acil çıkış levhalarının yetersizliği.	Panik ve kargaşa.	Tüm Çalışanlar ve misafirler.	3	15	2	90	Önemli Risk	Acil çıkışları gösteren levhaların yetersiz olması.	Yeterli sayıda acil çıkış levhasının konulması gerekir.	Birim Sorumlusu	28.03.25				0	
PEDODONTİ	Kat planlarının yeterli sayıda asılı olmaması.	Risk ise kargaşa ve panik.	Tüm Çalışanlar ve misafirler.	1	7	2	14	Önemsiz Risk	Kat planlarının bina içerisinde yeterli sayıda konumlandırılmamış olması.	Ana koridorlara kat planlarını gösteren şemaların asılması.	Fakülte Yönetimi	01.05.25				0	
PERİODONTOLOJİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Diş Hekimi, Hemşire	3	1	7	21	Olası Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, El hijyeni uyumu, Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafından yapılması.Çalışanların verilen eğitimlere katılmaları, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması,ayrıştırılması ve taşınması	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sıçraması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / ISG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
			Stajyer Diş Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk					3	1	7	21	Olası Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk					1	2	7	14	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
PERİODONTOLOJİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Bölüm Çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri	çalışanlar arasında iş paylaşımı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	3	3	3	27	Önemsiz Risk
PERİODONTOLOJİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak.	Bölüm Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk
PERİODONTOLOJİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk		Bölmülerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1			Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, el koruyucu krem kullanmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli			0		
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1			Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma	Bölüm Sorumlusu	Sürekli			0		
PERİODONTOLOJİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Çalışanlar Hastalar ve yakınları ile yaşanan tartışım sonuçlarına bağlı	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi	Birim Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Olası Risk
			Diş hekimleri ve Stajyer	3	3	7	63						3	1	7	21	
			Diş Hekimi														
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Diş hekimleri ve Stajyer	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı	Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli	1	1	7	4	Önemsiz Risk		
Diğer Sağlık Çalışanları	1	2	7	14	1	1	7				7						



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
PERİODONTOLOJİ	PSIKOSOSYAL RİSKLER	Uzke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal riskler	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk		Stres Yönetimi, Uzke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri verilmesi, Çalışma	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
PERİODONTOLOJİ	ANESTEZİ	Anestezive bağlı komplikasyonlar - Minör sekel (doku bozukluğu)	Anestesi Teknikeri	1	3	40	60	Olası Risk	Eğitilmiş deneyimli anestezist (Tüm ekipmanın kontrolünden geçirilmesi)	-	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	20	Olası Risk	
PERİODONTOLOJİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçığı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzaktan muhafaza edilmesi Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmesi, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Arızalı araç ılgın bölüme gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulunmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	40	Önemsiz Risk	
PERİODONTOLOJİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Düvara, zemine sabitlenmemiş esyalaların düşmesine veya devrilmesine, sabitleme yapılmayan esyalaların / malzemelerin düşmesi Çalışma ortamındaki esyalaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaranlanma riski Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaranlanma riski	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş süreçlerini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb.	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümegönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk	
PERİODONTOLOJİ	PATLAMA	Basıncılı kapların devrilme riski	Bölüm çalışanları	3	1	15	45		Olası Risk		oksijen tüplerinin verilerinin belirlenip	teknik servis/İSG	Sürekli	1	1	15	15	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
ORTODONTİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Diş Hekimi	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması. El hijyeni uyumu. Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sıçraması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
			Stajyer Diş Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk					3	1	7	21	Olası Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk					1	2	7	14	Önemsiz Risk
ORTODONTİ	GÜRÜLTÜ	Hasta/hasta yakını tarafından oluşturulan gürültü	Sekreter	1	6	3	18	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	Hasta/hasta yakınının bilgilendirilmesi	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
		Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Klinik Çalışanları	1	2	3	6	Önemsiz Risk	-	-		-	-	-	-	-	-
ORTODONTİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı , Planlı Periyodik Yangın Eğitimi	-	Birim Sorumlusu	Sürekli	-	-	-	-	Önemsiz Risk
ORTODONTİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Bölümlerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	-	Birim Sorumlusu		Önemsiz Risk				
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, el koruyucu krem kullanılmak	-	Birim Sorumlusu	Önemsiz Risk					
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma	-	Birim Sorumlusu	Önemsiz Risk					



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ				MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				SONUÇ				
				O	F	Ş	RD					O	F	Ş	RD					
ORTODONTİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Diş hekimi ve Stajyer	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli	Birim Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Olası Risk				
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63													
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Diş hekimi ve Stajyer	1	1	7	7	Önemsiz Risk								1	1	7	4	Önemsiz Risk
			Diğer Sağlık Çalışanları	1	2	7	14													
ORTODONTİ	PSİKOSOSYAL RİSKLER	Öfke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal riskler	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk				
ORTODONTİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımından çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitli olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk			



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
ORTODONTİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlememiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, sabitleme	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devriip düşüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlemesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelligindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümegönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk	
		1		2	3	6												
		1		1	3	3												
ORTODONTİ	Elektrikli cihazlar üzerinde kullanım	<b>Yanlış kullanım sonucu maddi</b>	Cihaz kullanıcıları.	3	3	6	36	Olası Risk	Lazer ve benzeri elektrikli alicilerin kullanım	Elketirikli alıcıların kullanım talimatlarının	Birim Sorumlusu	01.05.25				0		
ORTODONTİ	Kimyasalların uygun ortamda	<b>Zehirlenme ve alerjik reaksiyon.</b>	Kimyasalları kullanan çalışanlar.	3	15	3	135	Önemli Risk	Kimyasalların depolanması için uygun		Dekanlık	01.05.25					0	
ORTODONTİ	Tanımsız birimlerin olması.	<b>Panik.</b>	Tüm Çalışanlar ve ziyretçiler.	6	1	6	36	Olası Risk	<b>Tanımsız birimlerin olması.</b>	<b>Tanımsız birimlerin isimlerinin kapların üzerine yazılması.</b>	<b>Birim Sorumlusu</b>	01.05.25					0	
ENDODONTİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Bölüm Çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri	çalışanlar arasında iş paylaşımı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	3	3	3	27	Olası Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
ENDODONTİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, İş güvenliği eğitimlerine katılmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Olası Risk	
ENDODONTİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi nelisme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı.Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk	
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1											0
		Yüze Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları		1	1	3	1											0
ENDODONTİ	TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER-KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELER	Kimyasal maddelerin cilt ile teması sonucu meydana gelen rahatsızlıklar, Kimyasal atık maddelerin inhalasyonu nedeniyle meydana gelen karaciğer hastalıkları, solunum yolu hastalıkları.	Teknisyen	3	6	7	126	Önemli Risk	Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması, Bölümde kullanılan kimyasal maddenin özelliklerine göre güvenlik önlemlerini alınması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Çalışanların iş güvenliği	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	3	2	7	42	Olası Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ				MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD					SONUÇ	O	F	Ş	RD	SONUÇ
ENDODONTİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Dış hekim ve Stajyer Dış Hekimi ve Hemşire	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Olası Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63						3	1	7	21	
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Dış hekim ve Stajyer Dış Hekim	1	1	7	7	Önemsiz Risk					1	1	7	4	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	2	7	14						1	1	7	7	
ENDODONTİ	PSİKO SOSYAL RİSKLER	Öfke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar, tükenmişlik sendromu	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
ENDODONTİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma	Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitli olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu		1	1	40	10	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
ENDODONTİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, çabukluk	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devriiip düşüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümgeönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanınlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		1		2	3	6											
		1		1	3	3											
ENDODONTİ	RADYASYON	Radyasyona maruz kalma nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Çekim Yapan Stajyer Diş Hekimi veya Diş Hekimi	3	1	15	45	Olası Risk	Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınması, Uygun havalandırma sistemi ve iklimlendirme yapılmalı, Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılması ve gereğinde iyileştirme yapılması ,Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların	Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılmalı ve gereğinde iyileştirme yapılmalı Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların temini ve kullanımı Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yapılması İş güvenliği eğitimlere	Her İki Ayda Bir	3	1	7	21	Olası Risk	
		Protetik Diş	Yetersiz sayıda priz bulunması.	Elektrik Yangını	Diş Hekimi	3	1	7	21	Olası Risk		Edodonti klinik 2 de bulunan cihazlar için en az 2 tane olacak şekilde yeterli sayıda siva üstü priz çekilmesi.	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	01.05.25	3	2	7
Kullanıcılar	3				3	7	63	Olası Risk									
Diğer Bölüm Çalışanları	3				2	7	42	Olası Risk									



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
PROTETİK DİŞ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Klinik Çalışanları	1	2	20	40	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk	
PROTETİK DİŞ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	6	6	Önemsiz Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı		Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk	
PROTETİK DİŞ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı.Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	-	Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk	
		1		1	3	1	Önemsiz Risk											
		1		1	3	1	Önemsiz Risk											
PROTETİK DİŞ	ALERJİ	Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk			Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk	
PROTETİK DİŞ	TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER- KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELER	Kimyasal maddelerin cilt ile teması sonucu meydana gelen rahatsızlıklar, Kimyasal atık maddelerin inhalasyonu nedeniyle meydana gelen karaciğer hastalıkları, solunum yolu hastalıkları,	Teknisyen	3	3	7	63	Olası Risk	Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanması, Bölümde kullanılan kimyasal maddenin özelliklerine göre güvenlik önlemlerini alınması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Çalışanların iş güvenliği	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	3	2	7	42	Olası Risk	
PROTETİK DİŞ	ŞİDDET	Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Diş hekimleri ve Stajyer Diş Hekimleri	Çalışanlar hastalar ve yakınları arasında yaşanan iletişim sorunlarına bağlı	3	1	7	11	Önemsiz Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetkik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı 24 saat güvenlik elemanı	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk
				Diş hekimleri ve Stajyer Diş Hekimleri	3	1	7	21	Olası Risk									
				Diş hekimleri ve Stajyer Diş Hekimleri	1	1	7	7	Önemsiz Risk									
				Diğer Bölüm Çalışanları	1	2	7	14	Önemsiz Risk									



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
PROTETİK DİŞ	PSIKOSOSYAL RISKLER	Örke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
PROTETİK DİŞ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı	Arızalı araç gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit, sürekli kilitlenmelidir.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
PROTETİK DİŞ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine,	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümegönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		1	2	3	6										
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski		1	1	3	3										
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici/delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Dış Hekimi	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması , El hijyeni uyumu,Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması,ayrıştırılması ve taşınması	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak, Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sızgaması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk
		Stajyer Dış Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk	3	1				7	21	Olası Risk		
		Diğer Bölüm Çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	3	1				7	21	Olası Risk		
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Bölüm Çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri	çalışanlar arasında iş paylaşımı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	3	3	3	27	Olası Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler sistemi kurulması,	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, yangın tatbikatlarının düzenlenmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı.Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	0	0	Önemsiz Risk			
		1		1	3	1	Önemsiz Risk											
		1		1	3	1	Önemsiz Risk											
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ŞİDDET	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı;					Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün değerlendirilmesi	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk		
		Ofke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Dış hekimi Stajyer Dış Hekimi ve Hemsire Diğer Bölüm Çalışanları	3	1	7	21					Olası Risk	3	1	7		21	Olası Risk
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Dış Hekimi ve Stajyer Dış Hekimi	1	1	7	4					Önemsiz Risk	1	1	7		4	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	1	7	7						Önemsiz Risk					
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	PSİKO SOSYAL RİSKLER	Öfke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar, tükenmişlik sendromu	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri verilmesi, Çalışma alanının sahiplenilmesi / yeniden şekillendirilmesi,	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma	Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, çabuklama	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümgönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		1		2	3	6											
		1		1	3	3											
Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski																	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	Zeminde oluşan çöktüntüler.	Düşme ve yaralanma	Tüm çalışanlar	6	40	1	240	Esaslı Risk	Zeminde oluşan göçük ve çatlakların onarılması.	Birim Sorumlusu	01.05.25						



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI						
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ		
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	Çalışma ortamında istenmeyen kokuların oluşması	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Tüm çalışanlar	6	40	1	240	Esaslı Risk	Havalandırma yetersiz	Restoratif Diş T. Kliniklerinde havalandırma ölçmesi kontrolü yapılması gerekmektedir.	Dekanlık	01.05.25	1	1	1	4	Önemsiz Risk		
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları		1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, El hijyeni uyumu, Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması, ayrıştırılması ve taşınması işlemlerinin hastane atık yönetim planına göre yapılması. Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması ve		Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk		
			Hasta ve çalışanlar.	3	3	7	63	Olası Risk					3	2	7	42	Olası Risk		
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk						3	1	7	21	Olası Risk	
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı görüldü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk		
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler sistemi kurulması,	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, yangın tatbikatlarının düzenlenmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk		
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk		Bölümlerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					0	Önemsiz Risk	
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1			Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, el koruyucu krem kullanılmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					0	Önemsiz Risk	
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları		1	1	3	1			Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı. Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					0	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ŞİDDET	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarına yaşanan taciz/sorumlulukla ilgili																	
		Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Diş hekimleri Stajyer Diş Hekimi	3	3	7	63	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı					3	1	7	21	Önemsiz Risk	
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk	Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirilmeli	Birim Sorumlusu	Sürekli						Önemsiz Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Dış hekimi ve Stajyer Dış Hekim	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetkik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması	Öğrenciler, Bilgilendirme, gerekliğinde danışman görevi yapmak			1	1	7	7	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	2	7	14						1	1	7	7	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENEN ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI							
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ			
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	PSIKOSOSYAL RİSKLER	Ürke, stres geçirme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk			
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli, Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda	Arızalı cihaz gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk			
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine.	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, İş güvenliği tabele faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk			
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		1	2	3	6													
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski		1	1	3	3													
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Diş Hekimi	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, El hijyeni uyumu, Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sızması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk			
			Stajyer Diş Hekimi	3	1	7	21	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk			
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk			
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	bölüm sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk			
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı Yangın Eğitimi	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, yangın tathikatlarının	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk			
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk			
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1						Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1						Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Diş hekimi Stajyer Diş Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara neüsim, sures yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk					3	1	7	21	Olası Risk
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya	Diş hekimi ve Stajyer Diş Hekim	1	1	7	4	Önemsiz Risk					1	1	7	4	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	1	7	7						1	1	7	4	
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilececek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç geç kullanıcıdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda	Arızalı cihaz gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odasının kapısı kilitle olmalı ve bu kilitle yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Düvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine,	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı . Arızalı araç ilgili bölümgönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabele faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamdaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		1	2	3	6						1	1	3	3	
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski		1	1	3	3						1	1	3	3	
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	PATLAMA	Basıncılı kapların devrilme riski	Bölüm çalışanları	3	1	15	45	Olası Risk	oksijen tüplerinin yerlerinin belirlenip zincirlenmesi, uyarı levhaları	teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli	1	1	15	15	Önemsiz Risk	
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	RADYASYON	Radyasyona maruz kalma nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Çekim Yapan tekniker	3	1	15	45	Olası Risk	Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınması, Uygun havalandırma sistemi ve iklimlendirme yapılmalı, Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılması ve gereğinde iyileştirme yapılması .Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu	Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılmalı ve gereğinde iyileştirme yapılmalı (Kişisel koruyucu ekipman) ekipmanların temini ve kullanımı Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yapılması		Her İki Ayda Bir	3	1	7	21	Olası Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
ÇAMAŞIRHANE	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici- delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Bölüm çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanması. El hijyeni uyumu. Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması,ayrıştırılması ve taşınması	Çalışanların verilen eğitilere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sıçraması/bulaşığı bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	MAKİNALAR	Yaralanma	Tüm bölüm çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk	Koruyucu Muhafaza, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Taliyatlar, Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Makinalarda acil stop butonlarının bulunması, Eğitim.	İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak. Uyarı levhalarının asılması. Makina kapaklarının kapalı çalıştırılması. Kişisel koruyucu kullanımını takip etmek	İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	TOZ	Toz nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm bölüm çalışanları	1	3	15	45	Olası Risk	Çamaşırhanede bulunan malzemelerin tozunun engellenmesi için, uygun havalandırma tertibatı sağlanması, KKE'lerin hazır bulundurulması.	KKE kullanımını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, ortam havalandırmasının iyileştirilmesi	İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	15	15	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	ELEKTRİK ÇARPMA	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli	Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/tesisat atölyesi bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede giderilmeli, Arızalı araç gereç bakım	Elektrik Birimi Sorumlusu		1	1	40	10	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
ÇAMAŞIRHANE	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Bölümdeki kimyasal malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları	Tüm bölüm çalışanları	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere, düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin zeminde muhafaza edilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Bölümde kullanılan kimyasal malzemelerin küçük ebatlarda temin edilmesi, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Anzalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarısı ile tanınlanması,	Birim Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk	
		1		1	3	1												
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Tüm bölüm çalışanları	3	2	3	18	Önemsiz Risk										0
ÇAMAŞIRHANE	KİMYASAL MADDELER	Kimyasal maddelerin cilt/vücut ile teması sonucu meydana	Tüm çalışanlar	3	2	3	18	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması Çalışan sağlığı	-	Birim Sorumlusu	Sürekli			0	Önemsiz Risk		
		Kimyasal maddelerin göze sıçraması nedeniyle meydana gelen etkiler		3	2	3	18										0	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleşirmek, Planlı	Uyan Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak.	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
STERİLİZASYON	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze teması ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Tüm bölüm çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması. El hijyeni uyumu,Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrollü toplanması, ayrıştırılması ve tasınması	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak, Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı teması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli		1	1	7	7	Önemsiz Risk
		Hemşire	3	1	7	21	Olası Risk	1										



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
STERİLİZASYON	PSİKOSOSYAL RİSKLER	Örke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Çalışma alanının sahiplenilmesi / yeniden şekillendirilmesi,	Stres Yönetimi, Örke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri verilmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler	İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak.	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Bölmelerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, el koruyucu krem kullanmak	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilececek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli cihazların bakımı ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/tesisat atövesi	Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı,	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde kullanılan malzemelerin zemine	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, zemin kayganlığını azaltıcı tedbirler alınması	bölüm sorumlusu	Sürekli				Önemsiz Risk	
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	Kaygan zemine uygun terlik/ayakkabı temini, çalışanlar tarafından kullanımının sağlanması								İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
STERİLİZASYON	KİMYASAL MADDELER-	Kimyasal maddelerin cilt ile teması sonucu meydana gelen alerji ve yanıklar, Kimyasal atık maddelerin inhalasyonu nedeniyle meydana gelen karaciğer hastalıkları, Kimyasal atık	Birim sorumlusu	3	2	3	18	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanması Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafında yapılması	Kimyasal malzemelerin, malzeme güvenliği bilgi formlarının bulundurulması, Göz duşu bulundurulması,	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
		Bölüm çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu					sürekli	1	2	3	6	Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	BASINÇLI BUHAR OTOKLAVI	Patlama-Yanma-Yaralanma	İlgili bölüm çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk	Koruyucu Muhafaza, Talimatlar, Uyarı Levhaları, Planlı	Bölüm çalışanlarının iş güvenliği eğitimlerine katılımının sağlanması	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	KAYNAK	Yanık, Yaralanma	Ekipmanı kullanan çalışan	3	2	7	42	Olası Risk	Koruyucu Muhafaza, Talimatlar, Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim.				3	1	7	21	Olası Risk	
		Gözde Hasar		3	2	7	42	Olası Risk										
		Zehirlenme		3	2	7	42	Olası Risk										
		Yüksek Ses-İşitme Kaybı		3	2	7	42	Olası Risk										
TEKNİK SERVİS	SPIRAL TAŞLAMA	Malzeme Sıçraması	Ekipmanı kullanan çalışan	3	2	7	42	Olası Risk										
TEKNİK SERVİS	MATKAP	Malzeme Sıçraması	Ekipmanı kullanan operatör	3	2	7	42	Olası Risk										
TEKNİK SERVİS	KAZAN DAİRESİ	Patlama-Yaralanma-Ölüm	Bölüm Çalışanı	3	1	40	60	Olası Risk					1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	DOĞALGAZ	Yangın-Patlama	Bölüm Çalışanı	3	1	40	60	Olası Risk					1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	BOYAMA	Gözde ve Ciltte Hasar	Ekipmanı kullanan çalışan	3	1	3	9	Önemsiz Risk		Kişisel koruyucu donanım(çelik burunlu ayakkabı, iş kıyafeti, kulaklık, maske) temin edilip, kullanımı takip edilmeli, İş güvenliği eğitimlerine katılımı sağlanmalı, kazanların ve basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılmalı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
		Zehirlenme		3	1	3	9	Önemsiz Risk					1	1	40	20	Olası Risk	
		Yangın-Patlama		3	1	40	60	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	SU DEPOLARI	Kayma Düşme	Bölüm çalışanı	3	1	7	21	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk	
		Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar		3	2	7	63	Olası Risk	1	1	7	7	Önemsiz Risk					



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI							
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ			
TEKNİK SERVİS	TETANOS	Tetanos hastalığı	Bölüm Çalışanları	3	3	3	27	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli. Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/tesisat atölyesi bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede giderilmeli, Elektrik güvenlik önlemlerine uyulmalı, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	1	Önemsiz Risk				
TEKNİK SERVİS	JENERATÖR	Elektrik Çarpması	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	40	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk				
		Yüksek Ses-İşitme Kaybı		3	1	7	11	Önemsiz Risk				1	1	7	4	Önemsiz Risk				
		Yangın-Patlama	Tüm Çalışanlar	3	1	40	60	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk				
TEKNİK SERVİS	TRAFOLAR VE PANO ODALARI	Elektrik Çarpması	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	40	Olası Risk				Kişisel koruyucu donanım kullanımı takip edilmeli, kazanların, basınçlı kapların, elektrik tesisatının, periyodik kontrolleri yapılmalı, asansör makine dairelerindeki ağıta bulunan dönel aksamlar kafes ile kapatılmalı, Pano odalarının ve panoların kapılarının kilitle olması ve kilitlelerinin teknik serviste bulunmalı, Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Uyarı levhaları, tüplerin devrilmemesi için zincirlenmeli	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	20	Olası Risk	
		Yangın-Patlama		1	1	40	40	Olası Risk							1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	UPS VE AKÜLER	Elektrik Çarpması	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	40	Olası Risk							1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	ASANSÖR	Düşme	Ekipmanı kullanan operatör	3	1	7	21	Olası Risk							1	1	7	7	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	KOMPRESÖR - VAKUM TANKI	Patlama-Yaralanma-Ölüm	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	20	Olası Risk							1	1	40	20	Olası Risk	
		Yüksek Ses-İşitme Kaybı		1	1	40	20	Olası Risk							1	1	40	10	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	TÜPLER	Yangın-Patlama	Ekipmanı kullanan çalışan	3	1	40	60	Olası Risk	1	1	40				20	Olası Risk				
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ENFEKSİYON	Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Bölüm Çalışanları	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Uygun havalandırma/İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Çalışanların sağlık	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak.	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu				Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Bölüm Çalışanları	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-										Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Taliimat, Sprinkler sistemi kurulması,	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk	
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Temizlik Personeli	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarında kullanılmalı, alternatif eldiven bulundurmak, el koruyucu krem kullanmak	Bölüm sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk	
		Et antiseptiklerinin kullanımına bağlı olmuş cilt alerjisi		1	1	3	1										Önemsiz Risk
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları		1	1	3	1										Önemsiz Risk
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ŞİDDET	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı						Mesai saatlerinde güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamarası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi Gereğinde beyaz kod çağırısı ve şiddet bildirimini yapılmalı,	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları ile, hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak, etkili iletişim kurulması sağlanmalı Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk	
		Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	İdari Personel	1	1	7	7					1	1	7	7		
			Temizlik Personeli	1	2	7	14										
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Tüm Çalışanlar	1	1	15	8	Önemsiz Risk				1	1	7	4	Önemsiz Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçığı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar oluştuğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili	Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı,	Elektrik Birimi Sorumlusu	sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, sabitleme yapılmayan eşyaların / malzemelerin düşmesi ya da yuvatlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istifemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özellisindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Arızalı eşyalar tamire gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması	Birim Sorumlusu	sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpmaya, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	2										
		Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı el bileği rahatsızlıkları	İdari Personel	3	1	7	11										
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpmaya, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpmaya, burkulma ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	1	1	7	7										



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	Sabitlenmemiş dolapların devrilmesi.	Yaralanma.	Ofis çalışanları	3	15	3	135	Önemli Risk	Duvara sabitlenmemiş düşme tehlikesi olan dolapların bulunams.	SABİTLENMEMİŞ DOLAPLARIN DUVARA SABİTLENMESİ.	Fakülte Yönetim	1.05.2021					
YEMEKHANE/ KANTİN	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Yemekhane personeli	1	1	7	4	Önemsiz Risk	Mesai saatlerinde güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi Gereğinde beyaz kod çağrısı ve şiddet bildiri yapılmalı,	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları ile, hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak, etkili iletişim kurulması sağlanmalı Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	2	Önemsiz Risk
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Yemekhane personeli	1	1	15	4	Önemsiz Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/teknik servis bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede onarılmalı. Elektrikli	elektrik pano dolabına yetkisiz kişilerin müdahalesinin engellenmesi	Yemekhane Birimi Sorumlusu	sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
YEMEKHANE/ KANTİN	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçığı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, kaymaz tabanlı terlik kullanılması Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Arızalı eşyalar tamire gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması	Yemekhane Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
YEMEKHANE/ KANTİN	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, sabitlene yapılmayan eşyaların / malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları	Tüm Çalışanlar	3	2	3	18	Önemsiz Risk	Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski			Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk				Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	3	2	7	42	Olası Risk				Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENEN ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
YEMEKHANE/ KANTİN	Zeminde bulunan cam bölmelerin fark edilir olmaması sonucu	Yaralanma	Tüm çalışanlar ve misafirler.	3	15	3	135	Önemli Risk	Mevcut cam bölmenin fark edilebilir olması için üzerinde herhangi bir	Cam bölmelerin fark edilebilir olacak şekilde işaretlenmesi.	Fakülte Yönetim	1.05.2021					



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENEEN ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
FANTOM LABORATUVARI	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma	Bölüm çalışanları	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde kullanılan malzemelerin zemine yakın yerlerde muhafaza edilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Anzalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk					1	1	7	7	
FANTOM LABORATUVARI	ENFEKSİYON-YARALANMA	kesici-delici aletle yaralanma riski,	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	Uyarı levhaları, ilkyardım çantasının temini, İş güvenliği eğitimleri	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
PREKLİNİK LABORATUVARI	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Anzalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Anzalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı, çocuk kilidi eksik olan prizlerin eksikliği tamamlanmalı, Elektrik	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
PREKLİNİK LABORATUVARI	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Tatbikat, Talimat	Uyarı levhaları, Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek. İş	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
PREKLİNİK LABORATUVARI	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma	Bölüm çalışanları	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde kullanılan malzemelerin zemine yakın yerlerde muhafaza edilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Anzalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, zemin kayganlığı	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk					1	2	7	14	
PREKLİNİK LABORATUVARI	ENFEKSİYON-YARALANMA	kesici-delici aletle yaralanma riski,	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	KKD kullanımı	Uyarı levhaları, ilkyardım çantasının temini, İş güvenliği eğitimleri, KKD kullanımının takibi	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĐERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENEEN ÇALIŐANLAR	DEĐERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĐERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ő	RD	SONUÇ					O	F	Ő	RD	SONUÇ
DEPO	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçađı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Bölüm çalışanları	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediđi durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, çocuk kilidi eksik olan prizlerin eksikliđi tamamlanmalı, Elektrik	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
DEPO	YANGIN	Yangın	Bölüm çalışanları	1	1	40	40	Olası Risk	Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Tatbikat, Talimat	Uyarı Levhaları, İş güvenliđi eğitimlerine katılım sağlamak	Bölüm Sorumlusu/ İş güvenliđi	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
DEPO	UYGUNSUZ ORTAM KOŐULLARI	Devrilme / Yaralanma / Su basması	Bölüm çalışanları	1	3	7	21	Olası Risk	Depo yerleşim planı hazırlanması, uyarı levhalarının konulması, malzemelerin yere temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesi	Uyarı Levhaları, İş güvenliđi eğitimlerine katılım sağlamak, malzeme istiflemenin devrilmemeye karşı yapılması, yüksekteki malzemelerin kolayca alınabilmesi için uygun platform sistemlerinin kullanılması	Bölüm Sorumlusu	31.12.18	1	1	3	3	Önemsiz Risk
OTOPARK	Yerleşim planı olmaması	Trafik kazası	Tüm çalışanlar	3	1	15	23	Olası Risk	Yerleşim planı hazırlanması, uyarı levhalarının konulması	Uyarı Levhaları, İş güvenliđi eğitimlerine katılım sağlamak, Araçların çıkış yönüne doğru park edilmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk
OTOPARK	Hızkesici bariyerin olmaması	Hız kesici bariyerlere takılıp düşme	Tüm Çalışanlar	3	1	3	9	Önemsiz Risk		İş güvenliđi eğitimlerine katılım sağlamak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
FAKÜLTE BİNA ÇEVRESİ	ÇEVREDEEN GELECEK ZARARLILAR	Yaralanma / Zehirlenme	Tüm çalışanlar	3	3	7	42	Olası Risk		Yaralanmaya/zehirlenme ye sebep olabilecek doğal unsurların (böcek, yılan vb.) periyodik ilaçlanmasını sağlamak, Eğitim	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
FAKÜLTE BİNA ÇEVRESİ	Yangın merdivenin dar ve kaçıő engeller biçimde yapılmıő olması.	Yaralanma ve ezilme	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Yangın Merdivenin bahçeye açılan kısmında bulunan döner komumdaki çıkış	Yangın merdiveni standarta uygun olacak şekilde yapılması.	Dekanlık	01.06.25					0
FAKÜLTE BİNASI	Kaçak amım rölelerinin kontrolünün yapılmaması	Yangı. Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	15	6	270	Esaslı Risk	Kaçak akım rölelerinin çalışıp çalışmadığına dair bir kontrolün yapılmaması	Bütün akaçak akım rölelerinin kontrolünün yapılması ve bozuk olanların yenilenmesi	Dekanlık	28.03.25					0
FAKÜLTE BİNASI	Elektrik tesisat kontrolünün yapılmaması	Elektrik çarpması ve yangın	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler	3	15	6	270	Esaslı Risk	Elektrik tesisat kontrolünün yapılmaması nedeni	Elektrik tesisatının yetkili elektrik mühendisi tarafından yönetmelik geređi yılda bir tesisatın kontrolünün yapılması	Dekanlık	01.05.25					0
FAKÜLTE BİNASI	Cihazlarda oluşacak elektrik kaçađı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Bine elektrik tesisatı topraklama ölçümünün yapılmaması	Yetkili elektrik mühendisi tarafından bina topraklama tesisatının ölçülüp raporlandırılması	Dekanlık	01.05.25					0



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Elektrikli cihazlar	Elektrik kaçağı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Kullanılan elektrikli alıcıların topraklam bağlantılarının kontrollerinin yapılmaması	Elektrikli alıcıların gövdeye elektrik kaçağına karşı topraklama bağlantılarının kontrollerini yapılarak raporlandırılması	Dekanlık	01.05.25					0
Fakülte Binası	Paratonerin elektrik boşaltım görevini yapmaması	Elektrik yangını	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Paratonerin yıllık direnç kontrolünün yapılmamış olması	Paratoner ölçümünün yapılması	Dekanlık	01.05.25					0
FAKÜLTE BİNASI	Basınçlı kapların patlaması	Patlama sonucu maddi hasar ve can kaybı	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	2	10	3	60	Olası risk	Basınçlı kapların yıllık periyodik testlerinin yapılmamış olması	Basınçlı kapların (kalorifer kazanı, hava tankı vb cihazlar) ın ölçümlerinin yapılması	Dekanlık		2	10	3	60	

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SKS RİSK DEĞERLENDİRME VE EYLEM PLANI			
Doküman Kodu: KYS-PLN-05	Yürürlük Tarihi: 17.03.2020	Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01	Sayfa No: 2
<b>BİRİM ADI:</b>	Dış Hekimliği Fakültesi	Birin Kalite Tensilcisi Ad/Soyad/İletişim	Kıymet ÇELEBİ-05066642355
SWOT ANALİZİ			
GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YANLAR	FIRSATLAR	TEHDİTLER
Güçlü rekabetsizlik ve fakülte yönetimi desteği	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile öğrenciler için sosyal tesis ve alanların yetersizliğinden dolayı öğrencilerin motivasyon eksikliği	Pratik eğitime yönelik deneyimli işgücüne ulaşılabilir potansiyeli	Mühtecî öğrencilerin Hijyen konusunda tutumu
Donanımlı klinikler, preklînik ve fantom laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi	Planlanan alanlar dersliğe dönüştürüldüğünden fakülte kütüphanesi ve öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar odasının olmaması	Fakültenin antl bölgelerinin kullanır hale getirilmesi,	Personel sayısından kaynaklı görev dağılımı
Nitelikli akademik kadro tarafından eğitim verilmesi	Dersliklerin, preklînik ve fantom laboratuvarlarının teknolojik ve fizikî alt yapısının yetersizliği	Pratik eğitime yönelik deneyimli işgücüne ulaşılabilir potansiyeli	Şehrin pahalı olması algısı bulunmaktadır.
Fakülte her alanda kullanıma açık WiFi olması ve Merkez kütüphaneye online olarak ulaşılabilir imkanı	Öğrencilerin akademik gelişimlerine yön verebilmeleri açısından yabancı dilde eğitimin uygulanmaması	Mezuniyet sonrası kamuda olduğu gibi özel sektörde de iş bulma imkanı bulunmaktadır.	Bölümde artan öğrenci kontenjanını karşılayacak mekân yetersizliği bulunmaktadır. (Fakülte kapsamında)
Öğrencilerin eğitimi konusunda fizikî altyapının bulunması	Dersliklerin, preklînik ve fantom laboratuvarlarının teknolojik ve fizikî alt yapısının yetersizliği	Akademik personelin genç, dinamik ve birçok yeniliğe açık olması	Değişim programlarında yaşanan denklik zorluğu
Fakültenin kendine ait döner sermaye sisteminin olması ve eğitimi kullananlar makine ve teçhizatların modernizasyonunun bu sistemden ve alt yapı projeleri ile karşılanması	Kampüs dışı lokasyonda bulunması,	Fakültenin dış hekimliği için bölge hastanesi özelliği taşıması ve hasta çeşitliliğinin yüksek olması	Öğrenci sayısının yüksek olması
Deneyimli ve donanımlı personele sahip olunması,	Akademik ve İdari personel azlığı,	Gaziantep'in sağlık turizminin geliştirilmesi için uygun olması	Hasta ve Hekim beklentilerinin artması,
Akademik ve idari personelle etkili iletişim	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile altyapı hizmetlerinin etkin yapılamaması	Kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan iyi ilişkiler	Hasta sayısındaki artış
Gelişmiş cihazlara sahip olunması,	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile internet hızının yavaş olması	Yeni akreditasyon süreçleri (ulusal ve uluslararası), fakültenin prestijini artırma potansiyeli.	Özel hizmet veren yerlerin çeşitliliği,
Deneyimli ve donanımlı personele sahip olunması,	Satınalma işlemlerinde karşılaşılan prosedür yavaşlığı	Teknolojik yatırımlar (dijital dış hekimliği, CAD/CAM, 3D yazıcılar vs.) ile uygulama eğitiminin iyileştirilmesi imkanı.	Yasal prosedür ve mevzuatların değişkenliği, çokluğu ve uzunluğu
Döner sermaye sistemi üzerinden bazı satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile makine ve teçhizatların modernizasyonunun bu sistemden karşılanması	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile personel ve öğrenciler için sosyal tesis ve alanların yetersizliği	Uluslararası öğrenci ve hasta potansiyeli (sağlık turizmi) ile fakültenin dış pazarlarda görünürlüğü.	Teknolojik gelişmelerin uzun prosedürler sebebiyle zamanında güncellenememesi
Klinik eğitiminin kapsamlı olması	Mezun bilgi sisteminin mevcut olmaması	Araştırma projeleri, yayınlarla üniversitenin ve fakültenin bilimsel çıkarlarını artırma.	Yüksek akademik takvimin personel ve öğrenci üzerinde oluşturduğu motivasyon kaybı
ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olması.	Bazı bölümlerde deneysel altyapı, tıbbi cihaz veya teknolojik araçların yenilenme ihtiyacı	Gaziantep'in bölgesel sağlık merkezi olma potansiyeli	Rekabetin artması (özel üniversiteler, başka Fakültelerin klinik hizmet kapasitesi).
Kalite sistemi farkındalığı yüksek personel varlığı ve yönetim sistemleri çalışmalarının kurumsal olarak desteklenmesi.	Kaynak sınırlamaları, bütçe baskısı, bakım/yenileme maliyetleri gibi finansal zorluklar.	Sağlık Bakanlığı destekli dış sağığı taramaları ve projelerine katılım	Ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle cihaz, sarf malzeme maliyetlerinin artması.
Akademik faaliyetler, uzmanlık konferansları ve öğrenci eğitimi açısından aktif olması.			Mevzuat değişiklikleri, sağığı politikalarındaki belirsizlik, üniversite harç/yönerge değişiklikleri.
Toplumsal sorumluluk projelerine dahil olması, bölgesel sağığı hizmetine katkı yapması.			İnsan kaynağı eksikliği veya akademisyen/uzman personel göçü; sürekli eğitim gereksinimi.
			Sağığı okuryazarlığının düşük olması nedeniyle tedavi sürecine hasta katılımının zor olması
			Bölgesel sosyoekonomik eşitsizliklerin hizmet kalitesine dolaylı etkisi



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
SKS RİSK DEĞERLENDİRME VE EYLEM PLANI



Doküman Kodu: RY.PL.01	Yürürlük Tarihi:17.03.2020	Revizyon Tarihi/No: 09.03.2025/01	Sayfa No: 3
<b>BİRİM ADI:</b>	Diş Hekimliği Fakültesi	<b>Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/İletişim</b>	Kymet ÇELEBİ-05066642355

PEST ANALİZİ

POLİTİK	EKONOMİK	SOSYAL	TEKNOLOJİK
Yasal prosedür ve mevzuatların değişkenliği, çokluğu ve uzunluğu	Diş hekimii ihtiyacının bulunması	Bölgesel tehditler nedeniyle tercih edilirligin azalması	Gaziantep'te kurs, eğitim vb organizasyonlarının düzenlenebilmesi
Güncel teknolojiye uygun, ortak eğitim müfredatının oluşturulması için çalışmaların planlanıyor olması	TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlar tarafından desteklenen yüksek bütçeli proje imkanı	Gaziantep'in yüksek göç alma potansiyelinden dolayı yaşanan şehirsiz sıkıntılar	Paydaşlarla iletişimde sosyal ağların etkin şekilde kullanılması
Bölge Hastanesi olması,	Kliniklerde üretilen hizmetlerden döner sermaye sistemi ile gelir elde edilmesi ve bu gelirden makine ve teçhizatların modernizasyonunun karşılanması ile üniversite bütçesine katkı sağlanması	Gaziantep'in jeopolitik konumu	Wep sitesinin yenilenmesi,
Yasal düzenlemelerin uygulamalı eğitimi desteklemesi	Maliyetlerin artması,	Z kuşağının yükselmesi	Tıbbi cihaz parça değişiminde parçaların il dışı temini,
Sağlık sisteminin değişmesi	Kalkınma planı çerçevesinde hazırlanacak projelerle bütçeye katkı sağlanması	Sağlıklı yaşam isteğinin toplumda artması	Bilginin hızlı üretilmesi, erişilebilirliği ve kullanımışlığının artması
	Döner sermaye katkıları		CAD-CAM Cihazı gibi özellikli cihazların mevcut olması
	Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar		Dijital Diş Hekimliği uygulamalarının gelişmesi

**Tablo-3**  
**Olasılık Değeri Tablosu**

OLASILIK DEĞERİ	OLASILIK (Zararın gerçekleşme olasılığı)
10	Beklenir, kesin
6	Yüksek, oldukça mümkün
3	Olası
1	Mümkün fakat düşük
0,5	Beklenmez fakat mümkün
0,2	Beklenmez

**Tablo-2**  
**Frekans Değeri Tablosu**

FREKANS DEĞERİ	FREKANS (Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı)
10	Hemen hemen sürekli(bir saatte birkaç defa)
6	Sık(günde bir veya birkaç defa)
3	Ara sıra(haftada bir veya birkaç defa)
2	Sık değil(ayda bir veya birkaç defa)
1	Seyrek(yılda birkaç defa)
0,5	Çok seyrek(yılda bir veya daha seyrek)

**Tablo-1**  
**Şiddet Değeri Tablosu**

ŞİDDET DEĞERİ	ŞİDDET (İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar)
100	Birden fazla ölümlü kaza/Çevresel felaket
40	Öldürücü kaza/Ciddi çevresel zarar
15	Kalıcı hasar/Yaralanma, iş kaybı/Çevresel engel oluşturma, yakın çevreden şikayet
7	Önemli hasar/Yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı/arazi sınırları dışında çevresel zarar
3	Küçük hasar/Yaralanma, dahili ilk yardım /arazi içinde sınırlı çevresel zarar
1	Ucuz atılma/Çevresel zarar yok

**Tablo-4**  
**Fine-Kinney Metodu Risk Değerlendirme Sonucu**

RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU
400<R	<b>Tolerans gösterilemez risk</b> (hemen gerekli önlemler alınmalı / veya işin durdurulması, tesisin, binanın kapatılması vb. düşünülmelidir.)
200<R<400	<b>Esaslı risk</b> (kısa dönemde iyileştirilmelidir "birkaç ay içerisinde")
70<R<200	<b>Önemli risk</b> (uzun dönemde iyileştirilmelidir "yıl içerisinde")
20<R<70	<b>Olası risk</b> Gözetim altında uygulanmalıdır
R<20	<b>Önemsiz risk</b> (önlem öncelikli değildir.)

<sup>(9)</sup> Fine, W.T. & Kinney, Mathematical Evaluation For Controlling Hazards, Journal of Safety Research, 3(4), W.D.(1971).

RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU	RENK
$400 < R$	Tölerans gösterilemez risk	BORDO
$200 < R < 400$	Esaslı risk	KIRMIZI
$70 < R < 200$	Önemli risk	TURUNCU
$20 < R < 70$	Olası risk	SARI
$R < 20$	Önemsiz risk	YEŞİL



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ						DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ	MEVCUT DURUM				O	F	Ş	RD	SONUÇ
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası risk	Ablok giş merdiven halısı şişleri çıkmış durumdadır.	Merdiven halısı şişlerinin takılması gereklidir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası risk	Bahçeden derslikler giriş merdiven taşı yerinden çıkmış	Merdiven taşının yerine sabitlenmesi gereklidir	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	6	15	270	Esaslı Risk	Bahçe girişinde bulunan raylı kapının rayı düşme tehlikesi oluşturmaktadır.	Rayların düşme tehlikesi oluşturmayacak şekilde yere gömülü olması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 Gün					0
Bahçe	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	7	42	Olası risk	A blok ön bahçesindeki zemine direk bağlantı kalıntısı mevcuttur.	Direk kalıntısının kaldırılması gereklidir.	Elektrik Birimi Sorumlusu	25 gün					0
Bahçe	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	2	3	40	240	Esaslı Risk	B blok ön tarafında bahçede yaklaşık 3-4 metre açıkta toprak üzerinde olması	Kablonun toprak altına gömülmesi	Elektrik Birimi Sorumlusu	15 gün					0
Garaj	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	2	3	15	60	Olası risk	Drenaj kanalı üzerinde mazgal yok	Kanal üzerine mazgal eklenmelidir	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Akü Odası	Sağlık tehlikesi	Alçıpanların düşmesi sonucu yaralanma riski	İlgili birimde çalışan personel	3	1	40	120	Önemli risk	Akü odasındaki duvar alçıpanlarının rutubet veya su alması sebebiyle şişmiş olması	Akü odasındaki duvar alçıpanlarının değiştirilmesi ve içeride bulunan malzemelerin	Dekanlık	15 gün					0
Konferans Salonu	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	6	15	270	Esaslı Risk	B blok konferans salonunda bulunan merdivenin şeridi çıkmıştır ve düşmeye sebebiyet verebilir	Merdiven şeridinin yerine takılması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün					0
2.Kat Klinik	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	3	3	27	Olası risk	Klinik kapısının girişinde zemine çökme meydana gelmiştir. Düşme tehlikesi oluşturuyor.	Çökme olan yerin onarılması gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Entegre	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası risk	Zemin kat entegre giriş kapısı zemin çitası çıkmış durumda ve düşme tehlikesi oluşturuyor.	Zemin çitasının yerine takılması gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün					0
Döner Kapı	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	6	6	15	540	Toleransı olmayan risk	Döner kapı girişinde zemine çöküntü var. Düşme riski oluşturuyor	Çöküntünün tamir edilerek giderilmesi gerekiyor	Teknik servis/İSG Uzmanı	7 Gün					0
Bahçe	Hastalık tehlikesi	Kokudan ve bakterilerden dolayı hastalanma riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	1	1	7	7	Önemsiz risk	Çöp konteynerları kapaksız durumdadır.	Konteynerların kapaklarının takılması gereklidir	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	15 gün					0
Bahçe	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	2	3	40	240	Esaslı Risk	Bahçede açıkta bulunan elektrik kabloları mevcuttur.	Elektrik kablolarının yere gömülmesi gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	5 gün					0
Garaj	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası Risk	Çıkış yönlendirme levhası eksiktir	Eksik olan çıkış yönlendirme levhalarının tamamlanması gereklidir	Teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün					0



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Garaj	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	İlgili personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası RISK	Acil çıkış kapısı ışıklı acil çıkış kapısıdır tabelası yok.	Acil çıkış kapısı üzerine ışıklı acil çıkış kapısıdır ibaresi yerleştirilmesi gereklidir	teknik servis/İSG Uzmanı	15 gün					0
Çamaşırhane	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Çamaşır makinesi kullanma talimatı yok.	Kullanma talimatı makine üzerine sabitlenmesi gereklidir.	Birim Sorumlusu	15 gün					0
Çamaşırhane	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Kurutma makinesi kullanma talimatı yok.	Kullanma talimatı makine üzerine sabitlenmesi gereklidir.	Dekanlık	15 gün					0
Klima Santrali	Arıza tehlikesi	Arıza sonucu yaralanma riski	İlgili personel	3	1	15	45	Olası Risk	Klima makinelerinin üzerinde gereksiz eşya bulunması	Gereksiz eşyaların kaldırılması gereklidir	Birim Sorumlusu	25 gün					0
Klima Santrali	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Tesisat boruları üzerinde gerekli uyarıları yok	Gerekli uyarıların boruların üzerine yapıştırılması gereklidir	Birim Sorumlusu	15 gün					0
Akü Odası	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	3	3	15	135	Önemli risk	Elektrik pano üzerlerine yazılan işaretlerin yanlış olması	Bilgisayar çıktısı olarak yapıştırılması gereklidir	Birim Sorumlusu	15 gün					0
Garaj	Yangın tehlikesi	Yangın sonucu can ve mal kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	0.5	100	150	Önemli risk	Zeminde sigara izmaritlerine rastlanmıştır.	Gerekli önlemlerin alınması ve sigara içilmez uyarı levhalarının konulması gereklidir	Birim Sorumlusu	15 gün					0
Kazan Dairesi	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	1	0.5	40	20	Olası Risk	Kullanım talimatları dağınık ve düzensizdir.	Düzenli bir şekilde yeniden asılması gereklidir.	Birim Sorumlusu	25 gün					0
Merkezi Sterilizasyon	Yanlış kullanım	Yanlış kullanım sonucu yaralanma veya ölüm riski	İlgili personel	1	0.5	40	20	Olası Risk	Otoklav makinelerinin üzerinde makine kimlik etiketleri yok.	Makine kimlik etiketlerinin makine üzerine yapıştırılması gereklidir.	Birim Sorumlusu	25 gün					0
Merkezi Sterilizasyon	Düşme tehlikesi	Düşme sonucu oluşabilecek yaralanma riski	İlgili personel	3	3	7	63	Olası Risk	Yıkama makinesinin zeminle olan temas yerinde beton kırıkları mevcuttur	Zeminle temas olan yerin krom saca kapatılması.	Birim Sorumlusu	25 gün					0
Merkezi Sterilizasyon	Enfeksiyon tehlikesi	Enfeksiyon sonucu hastalanma riski	İlgili personel	2	2	7	28	Olası Risk	Zemin kirlidir.	Zeminin temiz tutulması gereklidir.	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	25 gün					0



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Merkezi Sterilizasyon	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	7	42	Olası Risk	Yönlendirme levhası yoktur.	Yönlendirme levhasının konulması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	25 gün					0
Merkezi Sterilizasyon	Kesme ve delme	Kesme ve delme sonucu yaralanma	ilgili personel	3	3	7	63	Olası Risk	Yıkama sepetlerinin telleri çıkmış	Yeni yıkama sepetinin tedarik edilmesi gerekir.	Satınalma sorumlusu	25 gün					0
A Blok	Çarpma veya düşme	Çarpma veya düşme sonucu yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	40	360	Esaslı Risk	Camlardaki işaretler yetersiz	İşaretlerin gerekli yerlerine yapıştırılması gereklidir.	Teknik servis/İSG Uzmanı						0
Arşiv (A blok)	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	ilgili personel	3	2	1	6	Önemsiz risk	Birim levhası silinmiş.	Birim levhasının yenilenmesi gerekir	Teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli					0
Çatı Katı	Yetersiz uyarı	Yetersiz uyarı sonucu düşme riski	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	0.5	100	150	önemli risk	Çatı kata çıkışta (görevliden başkası çıkamaz) uyarı levhası yok.	(Görevliden başkası çıkamaz) uyarı levhasının konulması gerekir.	Dekanlık						0
Çatı Katı	Yangın tehlikesi	Yangın sonucu can ve mal kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	100	300	Esaslı Risk	Çatı katta yanıcı maddeler bulunuyor	Yanıcı maddelerin bulundurulmaması gerekir	Birim Sorumlusu	Sürekli					0
Çatı Katı	Yangın tehlikesi	Yangın sonucu can ve mal kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	100	300	Esaslı Risk	Çatı kata çekilen elektrik kabloları önlemleri alınmamış.	Yanmaz kablolar ile çekilmesi gerekir.	Dekanlık						0
A Blok (3.KAT)	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	1	6	Önemsiz risk	Yerleşim planlarının okunaklı değildir.	Yerleşim planlarının A3 boyutunda ve okunaklı olması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli					0
Yemekhane	Elektrik çarpması	Çarpma veya düşme sonucu yaralanma	ilgili personel	3	3	40	360	Esaslı Risk	Yemekhane yemek dağıtım tezgahının topraklanması yok	Topraklama hattının çekilmesi.	elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli					0
Derslikler	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	öğretim üyeleri ve öğrenciler	3	2	3	18	Önemsiz risk	3.Kat derslikler bölümünde ana giriş kapısının kilitli olması	Derslik isimlerinin yazılması gereklidir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli					0



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Derslikler	Oksijen yetersizliği	Oksijen yetersizliği sonucu bayılma riski	öğretim üyeleri ve öğrenciler	3	1	7	21	Olası Risk	Dersliklerde havalandırma yetersizliği	Havalandırma tesisatının ölçülerek değerlendirilmesi gerekiyor.	Dekanlık	Sürekli				0	
1 Nolu Derslikler	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm	öğretim üyeleri ve öğrenciler	3	1	40	120	Önemli risk	1 Nolu derslikte yansıtma ekranının ara	Yansıtma ekranının ara kablosunun duvara	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli				0	
Elektrik Panoları	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	ilgili personel	3	2	40	240	Esaslı Risk	3. Kat elektrik panolarının içi kirlili ve pano kapakları açık ve	Elektrik panolarının içinin temizlenmesi ve pano kapaklarının etkili kilitli tutulması	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli				0	
Danışma	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	15	135	Önemli risk	3.Kat danışma biriminde danışma levhası yoktur.	Danışma levhasının asılması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	01.04.25				0	
Muayenehane	Çarpma tehlikesi	Çarpışma sonucu yaralanma veya alımsızlık	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	40	120	Önemli risk	3.Kat muayenehane giriş kapısının üzerinde	Muayenehane kapısına kolayca farkedilebilir işaret takılması gerekir.	Birim Sorumlusu	01.04.25				0	
Genel	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	2	18	Önemsiz risk	Genel olarak birim isim levhalarında harf	Harf eksiklerinin tamamlanması gerekir.	Teknik servis/İSG Uzmanı	01.04.25				0	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
Acil Çıkış Kapıları	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	3	7	63	Olası Risk	Acil çıkış kapısının üzerinde "Acil Çıkış" ibaresi mevcut değildir.	"Acil Çıkış" ibaresi yazılı levha asılması gerekir.	Teknik servis/SG Uzmanı	01.04.25					0	
Bağlantı Kabloları	Kopma ve çarpma tehlikesi	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	1	40	120	Önemli risk	Genel olarak hasta bilgilendirme ekran bağlantı kablolarının sabit olmaması.(sarkmış olması)	Bağlantı kablolarının sabitlenmesi gerekir.	Dekanlık	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk	
Ortodonti	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Ortodonti sterilizasyon kısmına bilgisayar için uzatma kablosunun olmaması.	Bilgisayar için uzatma kablosunun çekilmesi gerekir.	Dekanlık	Sürekli					Önemsiz Risk	
Kimyasal Depo	Yetersiz hava	Yetersiz hava sonucu hastalanma riski	İlgili personel	3	2	7	42	Olası Risk	Kimyasal depo (267 nolu oda) havalandırması yetersizdir.	Havalandırma yetersizliğinin giderilmesi gerekir.	Dekanlık							Önemsiz Risk
Ortodonti	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	1	6	Önemsiz risk	3.Kat Hoca ofislerinden ana koridora açılan kapının üzerinde çıkış yazısının olmaması.	Çıkış yazısının asılması gerekir.	Dekanlık							Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
Danışma	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu zaman kaybı	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	1	6	Önemsiz risk	Bütün danışma birimlerinde "Danışma" ibaresi eksiktir.	Bütün danışma birimlerine "Danışma" ibaresinin takılması gerekir.	Dekanlık	Her İki Ayda Bir	3	1	7	21	Olası Risk
Acil Çıkış Kapısı	Yanlış yönlendirme	Yanlış yönlendirme sonucu kargaşa ve yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	7	42	Olası Risk	Bahçeye açılan acil çıkış kapısında "Acil Çıkış" ibaresi yoktur ve kapı tam olarak çalışmaz.	Kapının tamir edilmesi ve üzerine "Acil Çıkış" ibaresinin asılması gerekir.	Dekanlık	Sürekli	2	1	5	10	Önemsiz Risk
Elektrik Panoları	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	İlgili personel	3	1	40	120	Önemli risk	Bütün elektrik panolarında tehlikelidir işareti eksiktir.	Bütün elektrik panolarına tehlikelidir işaretinin konulması gerekir.	elektrik Birimi Sorumlusu	01.04.25				0	
X-Ray Cihazı	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu ölüm veya yaralanma	Tüm personel ve ziyaretçiler	3	2	40	240	Esaslı Risk	X-Ray cihazının bağlantı kablosu çıkmış durumdadır.	Çıkan kablounun yerine takılması gerekir.	Elektrik Birimi Sorumlusu	01.04.25				0	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENEN ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
PEDODONTİ	Acil çıkış kapısının bulunmasında kargaşa olması	Acil durumlarda acil çıkış kapısının kullanılmaması	Tüm Çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	2	90	Önemli Risk	Acil çıkış kapısını gösteren yeterli levha olmaması.	Acil çıkış kapısını gösteren ışıklı veya fosforlu levhanın kapı katında bulunması	Fakülte Yönetimi	28.03.25					0	
PEDODONTİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Birimlerin bulunmasında zorluk çekilmesi.	Tüm Çalışanlar ve misafirler.	6	1	10	60	Olası Risk	Katlarda bulunan birimlerin merdiven başlarında liste halinde yazılı olmaması.	Katların isimlerinin liste halinde merdiven başlarına yazılarak birimlerin isimlerinin liste halinde merdiven başlarına yazılarak	Birim Sorumlusu	28.03.25					0	
PEDODONTİ	Aşağıya Düşme.	Ağır yaralanma ya da ölüm.	Çocuklar.	6	1	10	60	Olası Risk	Zemine yakın bulunan merdiven aydınlatma pencerelerinde düşmeyi engelleyici bariyerlerin olmaması	Merdiven boşluklarında bulunana pencerelere düşmeyi engellemek için 15-20 cm aralıklarla bariyer cubukları	Fakülte Yönetimi	28.03.25					0	
PEDODONTİ	Acil çıkış levhalarının yetersizliği.	Panik ve kargaşa.	Tüm Çalışanlar ve misafirler.	3	15	2	90	Önemli Risk	Acil çıkışları gösteren levhaların yetersiz olması.	Yeterli sayıda acil çıkış levhasının konulması gerekir.	Birim Sorumlusu	28.03.25					0	
PEDODONTİ	Kat planlarının yeterli sayıda asılı olmaması.	Risk ise kargaşa ve panik.	Tüm Çalışanlar ve misafirler.	1	7	2	14	Önemsiz Risk	Kat planlarının bina içerisinde yeterli sayıda konumlandırılmamış olması.	Ana koridorlara kat planlarını gösteren şemaların asılması.	Fakülte Yönetimi	01.05.25					0	
PERİODONTOLOJİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Diş Hekimi, Hemşire	3	1	7	21	Olası Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, El hijyeni uyumu, Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafından yapılması.Çalışanların verilen eğitimlere katılmalarının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması,ayrıştırılması ve taşınması	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sıçraması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / ISG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
			Stajyer Diş Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk					3	1	7	21	Olası Risk	
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk					1	2	7	14	Önemsiz Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
PERİODONTOLOJİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Bölüm Çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri	çalışanlar arasında iş paylaşımı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	3	3	3	27	Önemsiz Risk
PERİODONTOLOJİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak.	Bölüm Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk
PERİODONTOLOJİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma	Bölmelerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1			Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, el koruyucu krem kullanılmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli			0		
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1			-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli			0		
PERİODONTOLOJİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Çalışanlar Hastalar ve yakınları ile yaşanan tartışım sonuçlarına bağlı	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi	Birim Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Olası Risk
			Diş hekimleri ve Stajyer	3	3	7	63						3	1	7	21	
			Diş Hekimi														
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Diş hekimleri ve Stajyer	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı	Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	1	1	7	4	Önemsiz Risk		
Diğer Sağlık Çalışanları	1	2	7	14	1	1	7				7						



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
PERİODONTOLOJİ	PSIKOSOSYAL RİSKLER	Uzke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal riskler	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk		Stres Yönetimi, Uzke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri verilmesi, Çalışma	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
PERİODONTOLOJİ	ANESTEZİ	Anestezive bağlı komplikasyonlar - Minör sekel (doku bozukluğu)	Anestesi Teknikeri	1	3	40	60	Olası Risk	Eğitilmiş deneyimli anestezist (Tüm ekipmanın kontrolünden geçmesi)	-	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	20	Olası Risk	
PERİODONTOLOJİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçığı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzaktan muhafaza edilmesi Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmesi, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Arızalı araç ıtırı bölüme gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulunmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	40	Önemsiz Risk	
PERİODONTOLOJİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Düvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, sabitleme yapılmayan eşyaların / malzemelerin düşmesi Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaranlanma riski Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaranlanma riski	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş süreçlerini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb.	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümegönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk	
PERİODONTOLOJİ	PATLAMA	Basıncılı kapların devrilme riski	Bölüm çalışanları	3	1	15	45		Olası Risk		oksijen tüplerinin verilerinin belirlenip	teknik servis/İSG	Sürekli	1	1	15	15	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
ORTODONTİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Diş Hekimi	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması. El hijyeni uyumu. Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sıçraması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
			Stajyer Diş Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk					3	1	7	21	Olası Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk					1	2	7	14	Önemsiz Risk
ORTODONTİ	GÜRÜLTÜ	Hasta/hasta yakını tarafından oluşturulan gürültü	Sekreter	1	6	3	18	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	Hasta/hasta yakınının bilgilendirilmesi		Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
		Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Klinik Çalışanları	1	2	3	6	Önemsiz Risk		-							
ORTODONTİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı , Planlı Periyodik Kontrol ve Eğitim		Birim Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
ORTODONTİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölümlerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Birim Sorumlusu		Önemsiz Risk				
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1			Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, el koruyucu krem kullanılmak	Birim Sorumlusu	Önemsiz Risk					
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1			Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, havalandırma	-	Birim Sorumlusu	Önemsiz Risk				



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ				MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				SONUÇ				
				O	F	Ş	RD					O	F	Ş	RD					
ORTODONTİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Diş hekimi ve Stajyer	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli	Birim Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Olası Risk				
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63													
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Diş hekimi ve Stajyer	1	1	7	7	Önemsiz Risk								1	1	7	4	Önemsiz Risk
			Diğer Sağlık Çalışanları	1	2	7	14													
ORTODONTİ	PSİKOSOSYAL RİSKLER	Öfke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal riskler	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk				
ORTODONTİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımından çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilitle yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk			



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
ORTODONTİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlememiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, sabitleme	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devriip düşüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlemesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelligindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümegönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		1		2	3	6											
		1		1	3	3											
ORTODONTİ	Elektrikli cihazlar üzerinde kullanım	<b>Yanlış kullanım sonucu maddi</b>	Cihaz kullanıcıları.	3	3	6	36	Olası Risk	Lazer ve benzeri elektrikli alicilerin kullanım	Birim Sorumlusu	01.05.25				0		
ORTODONTİ	Kimyasalların uygun ortamda	<b>Zehirlenme ve alerjik reaksiyon.</b>	Kimyasalları kullanan çalışanlar.	3	15	3	135	Önemli Risk	Kimyasalların depolanması için uygun	Dekanlık	01.05.25				0		
ORTODONTİ	Tanımsız birimlerin olması.	<b>Panik.</b>	Tüm Çalışanlar ve ziyretçiler.	6	1	6	36	Olası Risk	<b>Tanımsız birimlerin olması.</b>	<b>Tanımsız birimlerin isimlerinin kapların üzerine yazılması.</b>	Birim Sorumlusu	01.05.25				0	
ENDODONTİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Bölüm Çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri	çalışanlar arasında iş paylaşımı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	3	3	3	27	Olası Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
ENDODONTİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, İş güvenliği eğitimlerine katılmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Olası Risk	
ENDODONTİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi nelisme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı.Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	Bölümlerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk	
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1											0
		Yüze Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları		1	1	3	1											0
ENDODONTİ	TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER-KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELER	Kimyasal maddelerin cilt ile teması sonucu meydana gelen rahatsızlıklar, Kimyasal atık maddelerin inhalasyonu nedeniyle meydana gelen karaciğer hastalıkları, solunum yolu hastalıkları,	Teknisyen	3	6	7	126	Önemli Risk	Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması, Bölümlerde kullanılan kimyasal maddenin özelliklerine göre güvenlik önlemlerini alınması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Çalışanların iş güvenliği	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	3	2	7	42	Olası Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ				MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD					SONUÇ	O	F	Ş	RD	SONUÇ
ENDODONTİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Dış hekim ve Stajyer Dış Hekimi ve Hemşire	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Olası Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63						3	1	7	21	
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Dış hekim ve Stajyer Dış Hekim	1	1	7	7	Önemsiz Risk					1	1	7	4	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	2	7	14						1	1	7	7	
ENDODONTİ	PSİKOSOSYAL RİSKLER	Öfke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar, tükenmişlik sendromu	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
ENDODONTİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma	Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitli olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu		1	1	40	10	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
ENDODONTİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvana, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, çabuklama	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devriiip düşüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümgeönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanınlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		1		2	3	6											
		1		1	3	3											
ENDODONTİ	RADYASYON	Radyasyona maruz kalma nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Çekim Yapan Stajyer Diş Hekimi veya Diş Hekimi	3	1	15	45	Olası Risk	Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınması, Uygun havalandırma sistemi ve iklimlendirme yapılmalı, Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılması ve gereğinde iyileştirme yapılması ,Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların	Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılmalı ve gereğinde iyileştirme yapılmalı Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların temini ve kullanımı Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yapılması İş güvenliği eğitimlere	Her İki Ayda Bir	3	1	7	21	Olası Risk	
		Protetik Diş	Yetersiz sayıda prizın bulunması .	Elektrik Yangını	Diş Hekimi	3	1	7	21	Olası Risk		Edodonti klinik 2 de bulunan cihazlar için en az 2 tane olacak şekilde yeterli sayıda siva üstü priz çekilmesi.	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	01.05.25	3	3	7
Kullanıcılar	3				3	7	63	Olası Risk									
Diğer Bölüm Çalışanları	3				2	7	42	Olası Risk									



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
PROTETİK DİŞ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Klinik Çalışanları	1	2	20	40	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk
PROTETİK DİŞ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	6	6	Önemsiz Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı		Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk
PROTETİK DİŞ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı.Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	-	Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk
		1		1	3	1	Önemsiz Risk										
		1		1	3	1	Önemsiz Risk										
PROTETİK DİŞ	ALERJİ	Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk		Birim Sorumlusu	Sürekli				0	Önemsiz Risk	
PROTETİK DİŞ	TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER-KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELER	Kimyasal maddelerin cilt ile teması sonucu meydana gelen rahatsızlıklar, Kimyasal atık maddelerin inhalasyonu nedeniyle meydana gelen karaciğer hastalıkları, solunum yolu hastalıkları,	Teknisyen	3	3	7	63	Olası Risk	Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanması, Bölümde kullanılan kimyasal maddenin özelliklerine göre güvenlik önlemlerini alınması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Çalışanların iş güvenliği	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	3	2	7	42	Olası Risk
PROTETİK DİŞ	ŞİDDET	Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Diş hekimleri ve Stajyer Diş Hekimleri	3	1	7	11	Önemsiz Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetkik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı 24 saat güvenlik elemanı	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk
				3	1	7	21	Olası Risk									
				1	1	7	7	Önemsiz Risk									
				1	2	7	14	Önemsiz Risk									



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
PROTETİK DİŞ	PSIKOSOSYAL RİSKLER	Örke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal riskler	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
PROTETİK DİŞ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçığı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olısı su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı	Arızalı araç gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit, sürekli kilitlenmeli	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
PROTETİK DİŞ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine,	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istifemede yüksek yerlere düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özellikindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümegönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		1	2	3	6										
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski		1	1	3	3										
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici/ delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Dış Hekimi	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması , El hijyeni uyumu,Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması,ayrıştırılması	Çalışanların verilen eğitimi katılımını sağlamak, Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sıçraması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk
		Stajyer Dış Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk	3	1				7	21	Olası Risk		
		Diğer Bölüm Çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	3	1				7	21	Olası Risk		
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Bölüm Çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri	çalışanlar arasında iş paylaşımı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	3	3	3	27	Olası Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler sistemi kurulması,	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, yangın tatbikatlarının düzenlenmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı.Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	0	0	Önemsiz Risk			
		1		1	3	1	Önemsiz Risk											
		1		1	3	1	Önemsiz Risk											
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ŞİDDET	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı;					Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün değerlendirilmesi	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk		
		Ofke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Dış hekimi Stajyer Dış Hekimi ve Hemsire Diğer Bölüm Çalışanları	3	1	7	21					Olası Risk	3	1	7		21	Olası Risk
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Dış Hekimi ve Stajyer Dış Hekimi	1	1	7	4					Önemsiz Risk	1	1	7		4	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	1	7	7						1	1	7		4	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	PSİKO SOSYAL RİSKLER	Ofke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar, tükenmişlik sendromu	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Stres Yönetimi, Ofke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri verilmesi, Çalışma alanının sahiplenilmesi / yeniden şekillendirilmesi,	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma	Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, çabuklama	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devriilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümgönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabela faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		1		2	3	6											
		1		1	3	3											
Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski																	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	Zeminde oluşan çöktüntüler.	Düşme ve yaralanma	Tüm çalışanlar	6	40	1	240	Esaslı Risk	Zeminde oluşan göçük ve çatlakların onarılması.	Birim Sorumlusu	01.05.25						



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ	Çalışma ortamında istenmeyen kokuların oluşması	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Tüm çalışanlar	6	40	1	240	Esaslı Risk	Havalandırma yetersiz	Restoratif Diş T. Kliniklerinde havalandırma ölçmesi kontrolü yapılması gerekmektedir.	Dekanlık	01.05.25	1	1	1	4		
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları		1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, El hijyeni uyumu, Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması, ayrıştırılması ve taşınması işlemlerinin hastane atık yönetim planına göre yapılması. Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması ve		Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk	
			Hasta ve çalışanlar.	3	3	7	63	Olası Risk				3	2	7	42	Olası Risk		
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk				3	1	7	21	Olası Risk		
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı görüldü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk	
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler sistemi kurulması,	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, yangın tatbikatlarının düzenlenmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk		Bölümlerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					0	Önemsiz Risk
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, el koruyucu krem kullanılmak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					0	Önemsiz Risk	
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma yapılmalı.Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					0	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ŞİDDET	Çalışanlar Hastalar ve yakınlarına yaşanan belirsiz sorunlarına bağlı																
		Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Diş hekimisi Stajyer Diş Hekimi	3	3	7	63	Olası Risk	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı					3	1	7	21	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk	Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirilmeli	Birim Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Önemsiz Risk	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Dış hekimi ve Stajyer Dış Hekim	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetkik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması	Öğrenciler, Bilgilendirme, gerekliğinde danışman görevi yapmak			1	1	7	7	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	2	7	14						1	1	7	7	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENEN ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	PSIKOSOSYAL RİSKLER	Ürke, stres geçirme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli, Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda	Arızalı cihaz gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odalarının kapısı kilitle olmalı ve bu kilit yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine.	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devriliş durumunda çalışanlara zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliklerindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, İş güvenliği tabella faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaranma riski		1	2	3	6										
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaranma riski		1	1	3	3										
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaranma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Diş Hekimi	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, El hijyeni uyumu, Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sızması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk
			Stajyer Diş Hekimi	3	1	7	21	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	bölüm sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek, Planlı Yangın Eğitimleri	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, yangın tatbikatlarının	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	1	Önemsiz Risk
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1										
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1										



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edirme riski	Diş hekimi Stajyer Diş Hekimi	3	2	7	42	Olası Risk	Çalışanlara neüşim, sures yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttıracı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar	Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek, gerektiğinde danışman görevi yapmak	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk					3	1	7	21	Olası Risk
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya	Diş hekimi ve Stajyer Diş Hekim	1	1	7	4	Önemsiz Risk					1	1	7	4	Önemsiz Risk
			Diğer Bölüm Çalışanları	1	1	7	7						1	1	7	4	
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilececek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda	Arızalı cihaz gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, Elektrik pano odasının kapısı kilitle olmalı ve bu kilitle yetkili kişilerde bulundurulmalıdır.	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Düvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine,	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı , Arızalı araç ilgili bölümgönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, iş güvenliği tabele faaliyetlerinin yapılması	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		1	2	3	6										
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski		1	1	3	3										
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	PATLAMA	Basıncılı kapların devrilme riski	Bölüm çalışanları	3	1	15	45	Olası Risk	oksijen tüplerinin yerlerinin belirlenip zincirlenmesi, uyarı levhaları	teknik servis/İSG Uzmanı	Sürekli	1	1	15	15	Önemsiz Risk	
AĞIZ DİŞ RADYOLOJİSİ	RADYASYON	Radyasyona maruz kalma nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Çekim Yapan tekniker	3	1	15	45	Olası Risk	Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınması, Uygun havalandırma sistemi ve iklimlendirme yapılmalı, Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılması ve gereğinde iyileştirme yapılması ,Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu	Dozimetre kullanımını sağlanmalı ve takibi yapılmalı ve gereğinde iyileştirme yapılmalı ,Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların temini ve kullanımı Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yapılması		Her İki Ayda Bir	3	1	7	21	Olası Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
ÇAMAŞIRHANE	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze temas ile bulaşma riski, kesici- delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Bölüm çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanması. El hijyeni uyumu. Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrolü toplanması,ayrıştırılması ve taşınması	Çalışanların verilen eğitilere katılımını sağlamak. Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı sıçraması/bulaşığı bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	MAKİNALAR	Yaralanma	Tüm bölüm çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk	Koruyucu Muhafaza, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Taliyatlar, Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Makinalarda acil stop butonlarının bulunması, Eğitim.	İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak. Uyarı levhalarının asılması. Makina kapaklarının kapalı çalıştırılması. Kişisel koruyucu kullanımını takip etmek	İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	TOZ	Toz nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm bölüm çalışanları	1	3	15	45	Olası Risk	Çamaşırhanede bulunan malzemelerin tozunun engellenmesi için, uygun havalandırma tertibatı sağlanması, KKE'lerin hazır bulundurulması.	KKE kullanımını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, ortam havalandırmasının iyileştirilmesi	İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	15	15	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	ELEKTRİK ÇARPMA	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli	Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/tesisat atölyesi bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede giderilmeli, Arızalı araç gereç bakım	Elektrik Birimi Sorumlusu		1	1	40	10	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
ÇAMAŞIRHANE	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Bölümdeki kimyasal malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları	Tüm bölüm çalışanları	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde malzeme istiflemeye yüksek yerlere, düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin zeminde muhafaza edilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Bölümde kullanılan kimyasal malzemelerin küçük ebatlarda temin edilmesi, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Anzalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarısı ile tanınlanması,	Birim Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk	
		1		1	3	1												
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Tüm bölüm çalışanları	3	2	3	18	Önemsiz Risk										0
ÇAMAŞIRHANE	KİMYASAL MADDELER	Kimyasal maddelerin cilt/vücut ile teması sonucu meydana	Tüm çalışanlar	3	2	3	18	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması Çalışan sağlığı	-	Birim Sorumlusu	Sürekli			0	Önemsiz Risk		
		Kimyasal maddelerin göze sıçraması nedeniyle meydana gelen etkiler		3	2	3	18										0	Önemsiz Risk
ÇAMAŞIRHANE	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleşirmek, Planlı	Uyan Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak.	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
STERİLİZASYON	ENFEKSİYON ve TEHLİKELİ ATIK	Fiziksel ortam kaynaklı bulaşma riski, kan ve vücut sıvılarının cilde ve göze teması ile bulaşma riski, kesici-delici aletle yaralanma riski, Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Tüm bölüm çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması. El hijyeni uyumu,Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması, Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrollü toplanması, ayrıştırılması ve tasınması	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak, Kesici/delici alet, kan/vücut sıvısı teması bildirimlerinin daha etkin yapılması	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli		1	1	7	7	Önemsiz Risk
		Hemşire	3	1	7	21	Olası Risk	1										



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
STERİLİZASYON	PSİKOSOSYAL RİSKLER	Örke, stres gelişme riski, fiziksel / davranışsal sorunlar	Tüm çalışanlar	3	1	7	21	Olası Risk	Çalışma alanının sahiplenilmesi / yeniden şekillendirilmesi,	Stres Yönetimi, Örke Kontrolü, İletişim Teknikleri eğitimleri verilmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler	İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak.	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Bölmelerde kullanılmak üzere alternatif eldiven bulundurmak	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
		El antiseptiklerinin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmak, el koruyucu krem kullanmak	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen		1	1	3	1		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, havalandırma	-	Bölüm Sorumlusu	Sürekli					Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilececek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli cihazların bakımı ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/tesisat atövesi	Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı,	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
STERİLİZASYON	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde kullanılan malzemelerin zemine	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması, zemin kayganlığını azaltıcı tedbirler alınması	bölüm sorumlusu	Sürekli				Önemsiz Risk	
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	Kaygan zemine uygun terlik/ayakkabı temini, çalışanlar tarafından kullanımının sağlanması								İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
STERİLİZASYON	KİMYASAL MADDELER-	Kimyasal maddelerin cilt ile teması sonucu meydana gelen alerji ve yanıklar, Kimyasal atık maddelerin inhalasyonu nedeniyle meydana gelen karaciğer hastalıkları, Kimyasal atık	Birim sorumlusu	3	2	3	18	Önemsiz Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanması Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafından yapılması	Kimyasal malzemelerin, malzeme güvenlik bilgi formlarının bulundurulması, Göz duşu bulundurulması,	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk	
		Bölüm çalışanları	3	6	3	54	Olası Risk	1					2	3	6	Önemsiz Risk		
STERİLİZASYON	BASINÇLI BUHAR OTOKLAVI	Patlama-Yanma-Yaralanma	İlgili bölüm çalışanları	3	1	7	21	Olası Risk	Koruyucu Muhafaza, Talimatlar, Uyarı Levhaları, Planlı	Bölüm çalışanlarının iş güvenliği eğitimlerine katılımının sağlanması	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	KAYNAK	Yanık, Yaralanma	Ekipmanı kullanan çalışan	3	2	7	42	Olası Risk	Koruyucu Muhafaza, Talimatlar, Uyarı Levhaları, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim.	Kişisel koruyucu donanım(çelik burunlu ayakkabı, iş kıyafeti, kulaklık, maske) temin edilip, kullanımı takip edilmeli, İş güvenliği eğitimlerine katılımı sağlanmalı, kazanların ve basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılmalı	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	3	1	7	21	Olası Risk	
		Gözde Hasar		3	2	7	42	Olası Risk										
		Zehirlenme		3	2	7	42	Olası Risk										
		Yüksek Ses-İşitme Kaybı		3	2	7	42	Olası Risk										
TEKNİK SERVİS	SİRAL TAŞLAMA	Malzeme Sıçraması	Ekipmanı kullanan çalışan	3	2	7	42	Olası Risk										
TEKNİK SERVİS	MATKAP	Malzeme Sıçraması	Ekipmanı kullanan operatör	3	2	7	42	Olası Risk										
TEKNİK SERVİS	KAZAN DAİRESİ	Patlama-Yaralanma-Ölüm	Bölüm Çalışanı	3	1	40	60	Olası Risk					1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	DOĞALGAZ	Yangın-Patlama	Bölüm Çalışanı	3	1	40	60	Olası Risk					1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	BOYAMA	Gözde ve Ciltte Hasar	Ekipmanı kullanan çalışan	3	1	3	9	Önemsiz Risk					1	1	3	3	Önemsiz Risk	
		Zehirlenme		3	1	3	9	Önemsiz Risk					1	1	3	3	Önemsiz Risk	
		Yangın-Patlama		3	1	40	60	Olası Risk					1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	SU DEPOLARI	Kayma Düşme	Bölüm çalışanı	3	1	7	21	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk	
		Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	3	2	7	63	Olası Risk					1	1	7	7	Önemsiz Risk		



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				SONUÇ
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	
TEKNİK SERVİS	TETANOS	Tetanos hastalığı	Bölüm Çalışanları	3	3	3	27	Olası Risk	Elektirikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli. Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektirikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/tesisat atölyesi bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede giderilmeli, Elektirik güvenlik önlemlerine uyulmalı, Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	1	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	JENERATÖR	Elektrik Çarpması	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	40	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk	
		Yüksek Ses-İşitme Kaybı		3	1	7	11	Önemsiz Risk				1	1	7	4	Önemsiz Risk	
		Yangın-Patlama	Tüm Çalışanlar	3	1	40	60	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	TRAFOLAR VE PANO ODALARI	Elektrik Çarpması	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	40	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk	
		Yangın-Patlama		1	1	40	40	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	UPS VE AKÜLER	Elektrik Çarpması	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	40	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk	
TEKNİK SERVİS	ASANSÖR	Düşme	Ekipmanı kullanan operatör	3	1	7	21	Olası Risk				1	1	7	7	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	KOMPRESÖR - VAKUM TANKI	Patlama-Yaralanma-Ölüm	Ekipmanı kullanan çalışan	1	1	40	20	Olası Risk				1	1	40	20	Olası Risk	
		Yüksek Ses-İşitme Kaybı		1	1	40	20	Olası Risk				1	1	40	10	Önemsiz Risk	
TEKNİK SERVİS	TÜPLER	Yangın-Patlama	Ekipmanı kullanan çalışan	3	1	40	60	Olası Risk	1	1	40	20	Olası Risk				
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ENFEKSİYON	Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları	Bölüm Çalışanları	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Çalışanların sağlık	Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak.	Enfeksiyon Birimi / İSG Uzmanı / Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	GÜRÜLTÜ	Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar	Bölüm Çalışanları	1	1	3	1	Önemsiz Risk	Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması	-							Önemsiz Risk
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Talimat, Sprinkler sistemi kurulması,	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak.	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ALERJİ	Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski	Temizlik Personeli	1	1	3	1	Önemsiz Risk		Gereğinde ve yeterli miktarda kullanılmalı, alternatif eldiven bulundurmamak, el koruyucu krem kullanmak	Bölüm sorumlusu	Sürekli					0	Önemsiz Risk
		Erantiseptiklerin kullanımına bağlı oluşan cilt alerjisi		1	1	3	1						0	Önemsiz Risk				
		Yüzey Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları		1	1	3	1						0	Önemsiz Risk				
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	İdari Personel	1	1	7	7	Önemsiz Risk	Mesai saatlerinde güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi Gereğinde beyaz kod çağrısı ve şiddet bildirimleri yapılmalı,	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları ile, hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak, etkili iletişim kurulması sağlanmalı Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve ölçülmesi Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk	
			1	1	7	7												
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Tüm Çalışanlar	1	1	15	8						1	1	7	4		



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĐERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENEEN ÇALIŐANLAR	DEĐERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĐERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ő	RD	SONUÇ					O	F	Ő	RD	SONUÇ
İDARİ OFİSLER - DANIŐMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) baskmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli. Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili	Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı,	Elektrik Birimi Sorumlusu	sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
İDARİ OFİSLER - DANIŐMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, sabitleme yapılamayan eşyaların / malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları	Tüm Çalışanlar	1	1	3	3	Önemsiz Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Bölümde malzeme istifemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Arızalı eşyalar tamire gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması	Birim Sorumlusu	sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamdaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	1	1	3	2				Birim Sorumlusu	sürekli	1	1	3	1	
		Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı el bileği rahatsızlıkları	İdari Personel	3	1	7	11				Birim Sorumlusu	sürekli	1	1	7	4	
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	1	1	7	7				Birim Sorumlusu	sürekli	1	1	7	4	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
İDARİ OFİSLER - DANIŞMANLIKLAR - C BLOK DERSLİKLER	Sabitlenmemiş dolapların devrilmesi.	Yaralanma.	Ofis çalışanları	3	15	3	135	Önemli Risk	Duvara sabitlenmemiş düşme tehlikesi olan dolapların bulunams.	SABİTLENMEMİŞ DOLAPLARIN DUVARA SABİTLENMESİ.	Fakülte Yönetim	1.05.2021					
YEMEKHANE/ KANTİN	ŞİDDET	Öfke, stres gelişme riski, İddia ya da dava edilme riski	Yemekhane personeli	1	1	7	4	Önemsiz Risk	Mesai saatlerinde güvenlik elemanı bulundurulmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi Gereğinde beyaz kod çağrısı ve şiddet bildiri yapılmalı,	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara ve hasta yakınlarına gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları ile, hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak, etkili iletişim kurulması sağlanmalı Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması ve	Birim Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	2	Önemsiz Risk
		Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.), Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.), Cinsel taciz (sözel ve ya fiziksel)	Yemekhane personeli	1	1	15	4	Önemsiz Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Elektrikle çalışan cihazlarda arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından ilgili firma çalışanları/teknik servis bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede onarılmalı. Elektrikli	elektrik pano dolabına yetersiz kişilerin müdahalesinin engellenmesi	Yemekhane Birimi Sorumlusu	sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
YEMEKHANE/ KANTİN	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçığı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, kaymaz tabanlı terlik kullanılması Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Arızalı eşyalar tamire gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanması	Yemekhane Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	2	Önemsiz Risk
YEMEKHANE/ KANTİN	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine, sabitlene yapılmayan eşyaların / malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları	Tüm Çalışanlar	3	2	3	18	Önemsiz Risk	Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski			Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk
		Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	1	2	3	6	Önemsiz Risk				Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Tüm Çalışanlar	3	2	7	42	Olası Risk				Sürekli	1	2	7	14	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RISK	ETKİLENEN ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
YEMEKHANE/ KANTİN	Zeminde bulunan cam bölmelerin fark edilir olmaması sonucu	Yaralanma	Tüm çalışanlar ve misafirler.	3	15	3	135	Önemli Risk	Mevcut cam bölmenin fark edilebilir olması için üzerinde herhangi bir	Cam bölmelerin fark edilebilir olacak şekilde işaretlenmesi.	Fakülte Yönetim	1.05.2021					



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
FANTOM LABORATUVARI	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma	Bölüm çalışanları	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde kullanılan malzemelerin zemine yakın yerlerde muhafaza edilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Anzalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Süreklil	1	1	7	7	Önemsiz Risk
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk					1	1	7	7	
FANTOM LABORATUVARI	ENFEKSİYON- YARALANMA	kesici-delici aletle yaralanma riski,	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	Uyarı levhaları, ilkyardım çantasının temini, iş güvenliği eğitimleri	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Süreklil	1	1	7	7	Önemsiz Risk	
PREKLİNİK LABORATUVARI	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tüm Çalışanlar	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirlil-temiz) baskımları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Anzalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Anzalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı, çocuk kilidi eksik olan prizlerin eksikliği tamamlanmalı, Elektrik	Elektrik Birimi Sorumlusu	Süreklil	1	1	40	10	Önemsiz Risk
PREKLİNİK LABORATUVARI	YANGIN	Yangın	Tüm Çalışanlar	1	1	40	40	Olası Risk	Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Tatbikat, Talimat	Uyarı Levhaları, Yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı yerleştirmek. İş	Bölüm Sorumlusu	Süreklil	1	1	3	3	Önemsiz Risk
PREKLİNİK LABORATUVARI	DÜZENSİZLİK VE ERGONOMİK TEHLİKELER	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma	Bölüm çalışanları	1	2	7	14	Önemsiz Risk	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Bölümde kullanılan malzemelerin zemine yakın yerlerde muhafaza edilmesi,	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Anzalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması, zemin kayganlığı	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Süreklil	1	1	7	7	Önemsiz Risk
		Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski	Bölüm çalışanları	3	3	7	63	Olası Risk					1	2	7	14	
PREKLİNİK LABORATUVARI	ENFEKSİYON- YARALANMA	kesici-delici aletle yaralanma riski,	Bölüm çalışanları	3	2	7	42	Olası Risk	KKD kullanımı	Uyarı levhaları, ilkyardım çantasının temini, iş güvenliği eğitimleri, KKD kullanımının takibi	İş Güvenliği Uzmanı / Birim Sorumlusu	Süreklil	1	1	7	7	Önemsiz Risk



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI				
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ
DEPO	ELEKTRİK ÇARPMASI	Cihazlardaki elektrik kaçığı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Bölüm çalışanları	1	1	40	20	Olası Risk	Elektrikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Elektrikle	Arızalı araç ilgili bölüme gönderilemediği durumlarda "DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile tanımlanmalı, çocuk kilidi eksik olan prizlerin eksikliği tamamlanmalı, Elektrik	Elektrik Birimi Sorumlusu	Sürekli	1	1	40	10	Önemsiz Risk
DEPO	YANGIN	Yangın	Bölüm çalışanları	1	1	40	40	Olası Risk	Planlı Periyodik Kontroller, Eğitim, Tehlike Talimat	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak	Bölüm Sorumlusu/ İş güvenliği	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
DEPO	UYGUNSUZ ORTAM KOŞULLARI	Devrilme / Yaralanma / Su basması	Bölüm çalışanları	1	3	7	21	Olası Risk	Depo yerleşim planı hazırlanması, uyarı levhalarının konulması, malzemelerin yere temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesi	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, malzeme istiflemenin devrilmemeye karşı yapılması, yükteki malzemelerin kolayca alınabilmesi için uygun platform sistemlerinin kullanılması	Bölüm Sorumlusu	31.12.18	1	1	3	3	Önemsiz Risk
OTOPARK	Yerleşim planı olmaması	Trafik kazası	Tüm çalışanlar	3	1	15	23	Olası Risk	Yerleşim planı hazırlanması, uyarı levhalarının konulması	Uyarı Levhaları, İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak, Araçların çıkış yönüne doğru park edilmesi	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	4	Önemsiz Risk
OTOPARK	Hızkesici bariyerin olmaması	Hız kesici bariyerlere takılıp düşme	Tüm Çalışanlar	3	1	3	9	Önemsiz Risk		İş güvenliği eğitimlerine katılım sağlamak	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	3	3	Önemsiz Risk
FAKÜLTE BİNA ÇEVRESİ	ÇEVREDEKİ GELECEK ZARARLILAR	Yaralanma / Zehirlenme	Tüm çalışanlar	3	3	7	42	Olası Risk		Yaralanmaya/zehirlenme ye sebep olabilecek doğal unsurların (böcek, yılan vb.) periyodik ilaçlanmasını sağlamak, Eğitim	Bölüm Sorumlusu	Sürekli	1	1	7	7	Önemsiz Risk
FAKÜLTE BİNA ÇEVRESİ	Yangın merdiveninin dar ve kaçıış engeller biçimde yapılmış olması.	Yaralanma ve ezilme	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Yangın Merdivenin bahçeye açılan kısmında bulunan döner komumdaki çıkış	Yangın merdiveni standarta uygun olacak şekilde yapılması.	Dekanlık	01.06.25				0	
FAKÜLTE BİNASI	Kaçak akım rölelerinin kontrolünün yapılmaması	Yangı. Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	15	6	270	Esaslı Risk	Kaçak akım rölelerinin çalışıp çalışmadığına dair bir kontrolün yapılmaması olması	Bütün kaçak akım rölelerinin kontrolünün yapılması ve bozuk olanların yenilenmesi	Dekanlık	28.03.25				0	
FAKÜLTE BİNASI	Elektrik tesisat kontrolünün yapılmaması	Elektrik çarpması ve yangın	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler	3	15	6	270	Esaslı Risk	Elektrik tesisat kontrolünün yapılmaması nedeni	Elektrik tesisatının yetkili elektrik mühendisi tarafından yönetmelik gereği yılda bir tesisatın kontrolünün yaptırılması	Dekanlık	01.05.25				0	
FAKÜLTE BİNASI	Cihazlarda oluşacak elektrik kaçığı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Bine elektrik tesisatı topraklama ölçümünün yapılmaması	Yetkili elektrik mühendisi tarafından bina topraklama tesisatının ölçülüp raporlandırılması	Dekanlık	01.05.25				0	



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Düzenleme Tarihi:05.03.2025  
Rapor Geçerlilik Tarihi: 05.03.2027

BÖLÜM / EKİPMAN	TEHLİKE	RİSK	ETKİLENE ÇALIŞANLAR	DEĞERLENDİRME ÖNCESİ					MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ FAALİYETLER / ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	DEĞERLENDİRME SONRASI					
				O	F	Ş	RD	SONUÇ					O	F	Ş	RD	SONUÇ	
Elektrikli cihazlar	Elektrik kaçağı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Kullanılan elektrikli alıcıların topraklam bağlantılarının kontrollerinin yapılmaması	Elektrikli alıcıların gövdeye elektrik kaçağına karşı topraklama bağlantılarının kontrollerini yapılarak raporlandırılması	Dekanlık	01.05.25					0	
Fakülte Binası	Paratonerin elektrik boşaltım görevini yapmaması	Elektrik yangını	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	3	15	6	270	Esaslı Risk	Paratonerin yıllık direnç kontrolünün yapılmamış olması	Paratoner ölçümünün yapılması	Dekanlık	01.05.25					0	
FAKÜLTE BİNASI	Basınçlı kapların patlaması	Patlama sonucu maddi hasar ve can kaybı	Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler.	2	10	3	60	Olası risk	Basınçlı kapların yıllık periyodik testlerinin yapılmamış olması	Basınçlı kapların (kalorifer kazanı, hava tankı vb cihazlar) ın ölçümlerinin yapılması	Dekanlık		2	10	3	60		